

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego - wentylatory wywiewne

Obliczeń wykonano zgodnie z:

Dz. U. Nr 03.169.1650 z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Nr Pom.	Nazwa grupy pomieszczeń	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. [m ²]	Wys. pom. [m]	Kub. pom. [m ³]	Krotność [LW/h]	Nawiew [m ³ /h]	Wywiew [m ³ /h]	Oznaczenie Urządzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/8	Przyziemie	Pom socjalne	8,40	3,83	32,17	2	64	64	Ww-4 wentylator osiowy Styl fi 100 wydajności 100m ³ /h