

OZNACZENIA:

- - - - - - - Przewody powrotne instalacji C.O.
——— Przewody zasilające instalacji C.O.

Uwaga: Przewody instalacji c.o. wykonać z rur wielowarstwowych PE–RT/AL/PE–RT i PE–Xc/AL/PE–Xc z płaszczem aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń – zaprasowanie promieniowe.(typ A)

Izolacja przewodów za wełny mineralnej np. ROCKWOOL 800

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54		
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DZ. NR 1117/1, 1117/3, 1117/4, 1119, 1120 W CZERSKU ETAP I	
RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.	SKALA	1:100
BRANŻA SANITARNA	NR RYS	S1.7
PROJEKTANT INSTAL. SANITARNYCH SPECJALNOŚĆ: INSTAL. SANITARNE MGR INŻ. DARIUSZ SCHEFFS POM/0044/PODS/13	SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE MGR INŻ. JAN BURGLIN GPKG-I-7342-2495	
15.09.2021	15.09.2021	