

Burmistrz Siechnic

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

Siechnice, 14.06.2024 r.

OGŁOSZENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach w zakresie zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych Zamawiający Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

1. Dotyczy zadania na: „Wykonanie naprawy uszkodzonego kolektora głównego kanalizacji deszczowej DN600 wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Kościelnej w Siechnicach”.

2. Poniżej przedstawiam pytanie, które wpłynęło w spr. przeprowadzenia próby szczelności: cyt.:


w nawiązaniu do zapytania dotyczącego naprawy kolektora DN600 w ul. Kościelnej w Siechnicach, informuję z doświadczenia, że trudno jest dać gwarancję i poddać próbie elementy których się nie wykonywało, mianowicie Wykonawca ma wykonać próbę szczelności na całym odcinku kilkudziesięciu metrów wraz z przykanalikami i studniami ściekowymi skoro wymienia tylko 3m rury. Skąd gwarancja że poza miejscem naprawy kanał jest szczelny, przykanaliki, szczelne studnie szczelne? Logiczne jest kamerowanie, w miejscu wymiany, lecz próba jest niemiarodajna, bo nie ma gwarancji czy inne elementy gwarantują szczelność. Można zrobić próbę lecz traktując ją nie jako wymóg konieczny do odbioru tylko w celu orientacyjnym jak się układ zachowa. Będzie szczelny to sukces, będzie nieszczelny to pytanie jaka nie szczelność i gdzie i temat do dalszej analizy.

Proszę o analizę i informację aby podjąć decyzję czy składać ofertę. Jeżeli tak to w jakiej wysokości, formie i terminie.?

3. W odpowiedzi na powyższe pytanie Informuję, że dla przedmiotowego zadania Zamawiający **dopuszcza wykonanie próby szczelności przy częściowym zakorkowaniu odcinka kolektora, obejmując zakresem sprawdzenia miejsce naprawy i jedną studnię, jednak pozytywny wynik przedmiotowego sprawdzenia jest warunkiem koniecznym pozytywnego odbioru.**

Mając na uwadze powyższe Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić ewentualne dodatkowe prace w celu wykonania kompleksowej naprawy.

Z up. BURMISTRZA


Ewa Bojarczak
Dyrektor
Wydziału Dróg

wpisane