Planinstalacji oświetleniowej
Rzut parteru, 1:50



Zestawienie pomieszczeń parteru	
Nr	Pomieszczenie
0/1	Podcień wejściowy
0/2	Przedsionek
0/3	Hol
0/4	Korytarz
0/5	Klatka schodowa
0/6	Sekretariat
0/7	Pomieszczenie dyrektora
0/8	Ustęp niepełnosprawnych / kobiet
0/9	Pomieszczenie biurowe 2-osob.
0/10	Pomieszczenie biurowe 2-osob.
0/11	Pomieszczenie biurowe 2-osob.
0/12	Podcień
0/13	Przedsionek
0/14	Korytarz
0/15	Przedsionek ustępu
0/16	Ustęp
0/17	Pomieszczenie socjalne
0/18	Pomieszczenie biurowe
0/19	Szatnia odzieży własnej
0/20	Umywalnia
0/21	Szatnia odzieży roboczej
0/22	Pomieszczenie porządkowe
0/23	Pomieszczenie techniczne
0/24	Przedsionek pocz.
0/24	Garaż jednostanowiskowy
0/25	Garaż pięciostanowiskowy

UWAGI:

1. Instalacje prowadzić na ścianach i stropach pod tynkiem. Pod okładzinami z glazury o osłonie z rur PCV.
2. Wyłączniki oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach montować na wysokości 1,4m od poziomu posadzki.
   Wyłączniki dla sanitariałów niepełnosprawnych montować na wysokości 0,8m od poziomu posadzki.
3. Oprawy oświetleniowe oznaczone symbolem "Aw" z modułem do pracy awaryjnej, 1h.

OPRAWY:

A - oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem rastrowym, 4x18W
B - oprawa świetlówkowa z kloszem opalizującym, 2x36W
B1- oprawa j.w. z modułem do pracy awaryjnej
C - oprawa świetlówkowa z kloszem opalizującym, 1x36W
C1- oprawa j.w. z modułem do pracy awaryjnej
D - oprawa świetlówkowa z odbłyśnikiem rastrowym, 2x18W
E - oprawa świetlówkowa z kloszem z poliwęglanu, 2x58W
H - oprawa oświetleniowa typu kinkiet
I - oprawa oświetleniowa zewnętrznego części mieszkalnej
J - oprawa oświetleniowa lustra w łazienkach
K - oprawa oświetleniowa wejść do budynku, plafon
L - oprawa oświetleniowa podjazdów stanowisk garażowych

- łącznik p/t jednobiegunowy
- łącznik p/t świecznikowy
- łącznik p/t schodowy systemu
- łącznik p/t jednobiegunowy hermetyczny
- łącznik p/t świecznikowy hermetyczny
- łącznik p/t schodowy hermetyczny

Układ sieci: TN-S

Ochrona od porażeń: SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Pracownia projektowa "Inwestprojekt" s.j. ul. Rynek 16, 27-600 Sandomierz

Obiekt	Budynek garażowy z pomieszczeniami socjalnymi			Nr rys.
Adres obiektu	27-600 Samborzec			E-9
Specjalność	Instalacje elektryczne			
Nazwa rysunku	Plan instalacji oświetleniowe parteru			
Skala	1:50	Nr upr	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Teodor Szczęch	SWK/0053/POOE/06	Sierpień 2011	
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Guzwa	1187/Tbg/94	Sierpień 2011	