



UWAGI:

1. Jako zwody instalacji odgromowej wykorzystać metalowe poszycia dachów budynku części administracyjnej i garaży. Na części niskiej budynku administracyjnego wykonać zwody z pręta Ø8 na typowych uchwyłach klejonych do poszycia. Na konikach wykonać połączenia z pręta Ø8 na typowych uchwyłach klejonych do poszycia. Na konikach wykonać połączenia.
2. Przewody odprowadzające wykonać prętem jak wyżej prowadzonym na uchwyłach. Na części administracyjnej zwody pod izolacją ciepłą w osłonach z grubościenych rur PCV. W miejscach oznaczonych Z1 do Z12 złączyć kontrolnie. Złączyć wykonać na wysokości 0,3 m od poziomu terenu.
4. Całość prac wykonać zgodnie z PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1-1.

<div><div></div><div>Pracownia projektowa ""Inwestprojekt"" s.j. ul. Rynek 16, 27-600 Sandomierz</div></div>					Nr rys.	
Obiekt	Budynek garażowy z pomieszczeniami socjalnymi					
Adres obiektu	27-650 Samborzec					
Specjalność	Instalacje elektryczne					
Nazwa rysunku	Plan instalacji odgromowej					
Skala	1:50	Nr upr.	Data	Podpis		
Projektant	mgr inż. Teodor Szczęch SWK/0053/POOE/06		Sierpień 2011			
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Gućwa 1877Tbg/94		Sierpień 2011			