



YDY5x16mm<sup>2</sup>/RVS35, pt.  
do tablicy TR wewnątrz budynku



YDY4x16mm<sup>2</sup>/RVS35, nt.



energetyczne przyłącze kablowe  
wg. odrębnego opracowania

#### Uwagi ogólne:

- Złącza ZL typu ZP1/Lz o wymiarach:
  - przedział pomiarowy: 400x440x250 mm
  - przedział Lz35mm: 400x250x250 mm
- ZK-1 złącze kablowe istniejące przyłącza energetycznego
- Gł. Wyl. Prądu istniejący nad złączem kablowym

Układ sieci: TN-S

Ochrona od porażen: SZYBKE WYŁĄCZENIE



Pracownia projektowa "Inwestprojekt" s.j. ul. Rynek 16, 27-600 Sandomierz

Obiekt	Budynek garażowy z pomieszczeniami socjalnymi			Nr rys.
Adres obiektu	27-650 Sanborzec			
Specjalność	Instalacje elektryczne			
Nazwa rysunku	Schemat tablicy T-1			
Skala		Nr upr.	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Teodor Szczęch	SWK/0053/POOE/06	Sierpień 2011	
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Gućwa	187/Tbg/94	Sierpień 2011	

E-2