



Schemat tablicy T-4

[illegible]

Układ sieci: TN-S

Ochrona od porażen: SZYBKIE WYŁĄCZENIE

T-4
Pi=11,18 kW
kz=0,6
Po=6,71 kW
cos Ø=0,95
Io=10,21 A

			
Obiekt	Budynek garażowy z pomieszczeniami socjalnymi		Nr rys.
Adres obiektu	27-650 Samborzec		E-6/1
Specjalność	Instalacje elektryczne		
Nazwa rysunku	Schemat tablicy T-1		
Skala			
Projektant	mgr inż. Teodor Szczęch	SWK/0053/POOE/06	Sierpień 2011
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Gućwa	187/7/bg/94	Sierpień 2011
		Nr upr.	Data
			Podpis