



Łasin, dnia 4 lipca 2024 roku.

Miasto i Gmina Łasin
ul. Radzyńska 2
86 - 320 Łasin

IBG.271.1.3.2024

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m².

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego w ilości i konstrukcji określonej w SST w odległości do 5 km od miejsca budowy.

Pytanie 2:

We wszystkich częściach zadania SST dla w-wy podbudowy z kruszywa 0/31,5 specyfikuje wymagania nasiąkliwości i mrozoodporności dla kruszywa i mieszanek na poziomie który wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: bazalt, melafir. Czy Zamawiający dopuści do stosowania dla wszystkich zadań kruszywa zgodne z WT-4 2010?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010 z wyłączeniem kruszywa z recyklingu.

Pytanie 3:

We wszystkich częściach zadania żaden z dokumentów nie podaje KR dla mieszanek mineralno-asfaltowych. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź:

Dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych należy przyjąć kategorię ruchu KR2.



Pytanie 4:

We wszystkich częściach zadania Projekt niejednorodnie określa uziarnienie warstwy wiążącej podając w różnych rozdziałach AC 11W lub AC 16W. Prosimy o doprecyzowanie uziarnienia dla warstwy wiążącej we wszystkich częściach zadania.

Odpowiedź:

We wszystkich częściach zadania należy przyjąć uziarnienie dla warstwy wiążącej AC 16W.

Pytanie 5:

W związku z niejednorodnymi wymaganiami i nazewnictwem w SST 04.05.01 prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści do stosowania stabilizację RM = 2,5 MPa? Dotyczy wszystkich części zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do stosowania stabilizację Rm = 2,5 MPa.

Dotyczy części I – Przebudowa dróg gminnych z nawierzchnią z płyt yomb

Pytanie 6:

Zgodnie z zapisami SWZ rozdział VIII. Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający musi wykazać się „jedną robotą budowlaną o zakresie minimum 500 m² (pięćset metrów kwadratowych) (w jednym zamówieniu), która polegała na budowie¹ i/lub przebudowie² i/lub remoncie drogi o nawierzchni z płyt yomb”, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykonania nawierzchni placu z płyt MEBA?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający w takim przypadku nie uzna warunku za spełniony.

Dla Części II – Przebudowa dróg gminnych z nawierzchnią bitumiczną

Pytanie 7:

W części – Przebudowa drogi gminnej na działce nr 18 w miejscowości Łasin – Wybudowanie przedmiar w zakresie zjazdów przewiduje wykonanie 3 cm nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa. Natomiast dokumentacja techniczna mówi o 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 4 cm, zgodnie z dokumentacją techniczną.

.....

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu