

Kościan dnia 08.12.2022 r.

Znak sprawy - 12/ZO/2023

### ZAPYTANIE OFERTOWE

*Postępowanie przeprowadzane jest przy użyciu platformy zakupowej – Open Nexus, co oznacza że na platformie zakupowej:*

- 1) Zamawiający będzie publikował wszelkie dokumenty i informacje dotyczące postępowania;*
- 2) Wykonawcy będą: składać oferty i wszystkie wymagane dokumenty w postaci skanów, wносить zapytania lub prośby o wyjaśnienia kierowane do Zamawiającego oraz składać wyjaśnienia i uzupełnienia złożonej oferty na wezwanie Zamawiającego.*

*Platforma zakupowa znajduje się na stronie:*

<http://www.wodociagikoscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html>

#### 1. Zamawiający

**Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempińska 2**

**tel. 65 512 13 88, 65 512 74 20**

**[www.wodociagi-koscian.pl](http://www.wodociagi-koscian.pl),**

**e-mail – [przetarg@wodociagi-koscian.pl](mailto:przetarg@wodociagi-koscian.pl)**

#### 2. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie utrzymania stałej sprawności oraz konserwacji i napraw stacji transformatorowych znajdujących się na:

- a) Łące Racot przy lesie, 64-000 Kościan
- b) Kurza Góra ul. Leśna, 64-000 Kościan
- c) SUW ul. Jesionowa 4, 64-000 Kościan
- d) przepompowni ul. Krótka 7 (przy ul. Gostyńskiej), 64-000 Kościan
- e) Oczyszczalni Ścieków ul. Kanałowa 1, 64-000 Kościan
- f) ujęciu wody ul. Łąkowa, 64-000 Kościan

oraz linii konsumenckich SN 15 kV należących do Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o.

2) Oględziny oraz ewentualne konserwacje stacji oraz linii konsumenckich mają odbywać się jeden raz w miesiącu, przez cały okres obowiązywania umowy. Wyniki comiesięcznych oględzin i wykonanych konserwacji mają być potwierdzane stosownymi protokołami tj.: z oględzin stacji transformatorowych oraz z oględzin linii napowietrznej SN.

Protokoły te będą stanowiły załączniki do faktur wystawianych **po zakończeniu każdego kwartału** i będą podstawą do wystawiania faktur.

Ponadto Wykonawca ma wykonywać comiesięczne pomiary kamerą termowizyjną w celu

wykrycia luźnego połączenia prądowego.

Dodatkowo jeden raz w roku mają być wykonane pomiary uziemień stacji transformatorowych i słupów linii SN.

3) Wykonawca składający ofertę musi dysponować pogotowiem zdolnym do przybycia 24 h/dobę i wyłączenia głównego zasilania po stronie średniego napięcia przed stacjami transformatorowymi, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny wyłączenia zasilania.

4) Do Wykonawcy należy również sprawna współpraca z energetyką zawodową ENEA Operator, w zakresie wyłączeń linii konsumenckich średniego napięcia.

5) W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usunięcia maksymalnie w ciągu 6 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli wykonanych konserwacji przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

**3. Termin realizacji zamówienia** - 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

**4. Okres gwarancji:** -

**5. Miejsce i termin złożenia oferty** - ofertę należy złożyć korzystając z platformy zakupowej Open Nexus w terminie do 15.12. 2022 r. do godz. 09:00.

**6. Termin otwarcia ofert** – 15.12.2022. godz. 09:05.

**7. Warunki płatności** – przelew 30 dni

**8. Kryteria oceny ofert** – najniższa cena

**9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami** – Jacek Grajewski Tel. 601 881 824

*Pytania odnośnie korzystania z platformy zakupowej i składania ofert na platformie zakupowej należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus – tel. 22 101 02 02*

#### **10.Sposób przygotowania oferty**

1) Ofertę należy złożyć korzystając z formularza dostępnego na platformie zakupowej Open Nexus. Do oferty należy załączyć:

**a) skan wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego (załącznik nr 2),**

**b) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca dysponuje sprzętem i technologią pozwalającą wykonywać zabiegi konserwacyjne urządzeń pod napięciem.**

2) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Wykonawcy.

3) Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (np. KRS) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie skanu dokumentu podpisanego przez Wykonawcę, z którego wynikać będzie umocowanie do złożenia oferty.

4) Dokumenty lub oświadczenia wymagane zgodnie z Zapytaniem ofertowym składane są w postaci skanu dokumentów lub oświadczeń podpisanych przez Wykonawcę.

Prezes Zarządu /-/ Dawid Borkowski