

**Znak sprawy: RRG.271.10.2024**

**Numer ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00405634/01**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Gmina Raciąż**, działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż**.

**Pytanie:**

Prosimy o podanie paramentów kotła gazowego. Jaki typ wymiennika ciepła oraz jakie naczynie zbiorcze powinno być zastosowane?

**Odpowiedź:**

Gralewo – naczynie typu zamkniętego przeponowe, do pracy w układzie C.O z roztworem glikolu 40%.  
- o poj. 80l

Unieck - naczynie typu zamkniętego przeponowe, do pracy z wodą w układzie C.O. o poj. min. 25l

Gralewo – Wymiennik ciepła dwuprzepływowy ze stali kwasoodpornej o powierzchni wymiany 18,6m<sup>2</sup>

Unieck – Wymiennik ciepła dwuprzepływowy ze stali kwasoodpornej o powierzchni wymiany 5,1m<sup>2</sup>

**Pytanie:**

Gralewo - czy grzejniki również będą wymieniane na nowe w tym postępowaniu przetargowym?

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie:**

Unieck: prosimy o podanie - jaki typ nawiewników podokiennych jest brany pod uwagę przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Nawiewniki higrosterowane

**Pytanie:**

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej Szkoły Podstawowej w Gralewie

**Odpowiedź:**

Zmodyfikowana i uzupełniona dokumentacja została udostępniona w dniu 16.07.2024r.

Powyższe należy uwzględnić przy składaniu oferty.

Z up.  
/-/Krzysztof Makowski

.....