



Zn. spr.: SA.270.34.2022

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pisz, zwany dalej: Zamawiającym, działając na podstawie przepisów art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – zwana dalej ustawą PZP), wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 10 w leśnictwie Snopki”

Zapytanie:

1. Dzień dobry czy jest możliwość zamiany materiału geosiatki komórkowej podanej w specyfikacji na inną o 12,5 cm o tych samych parametrach jak ta podana w specyfikacji

Geokrata HDPE teksturowana i perforowana AT CELL COMFORT PLUS 003.125

Zgrzew w pozycji złożonej 356mm | Wymiar komórki po przekątnych 250 x 234,4

Wysokość 12,5cm | Wymiar sekcji 3,500 x 6,564m| Sekcja 22,97m²MATERIAŁY

OPIS FIZYCZNY

- Materiał - kompozyt polimerowy nano-stop
- Współczynnik tarcia wewnętrznego gleby w stosunku do komórki: min. 0,95 (ASTM D5321)
- Powierzchnia ściany Komórki - Tekstura (wgniecenia na całej powierzchni taśmy)
- Wysokość komórki – 50, 75, 100, 120, 150, 200 mm
- Odległość między zgrzewami – 330, 356, 445, 660, 712 mm
- Kontrola jakości materiału: każda sekcja oznaczona i weryfikowana.

Stabilność wymiarowa

- Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE): ≤ 135 ppm / 1 ° C (ISO 1135902 (TMA) ASTM E831)

Właściwości Spoiny

- Wytrzymałość zgrzewu na rozdzieranie : > 16 kN/m (wartość minimalna) (ISO-13426-1 Część 1 Metoda C)

Rozciąganie

- Wytrzymałość na granicy plastyczności (Szeroka próbka - bez otworów): > 21 kN / m (ISO 10319)
- Wytrzymałość na granicy plastyczności (Szeroka próbka - perforowana): > 16 kN / m (ISO 10319)

Fotochemicznych i odporność na utlenianie

- Odporność na promieniowanie UV ≥ 1600 minut (HPOIT @ 150 ° C) (ASTM D-5885 testing per GRI GM 13)

DŁUGOTERMINOWE odkształcenia plastycznego (ASTM D-6992 - SIM)

Zmierzona deformacja przy obciążeniu 4,4 kN / m:

- Etap 1 w temp. 44 ° C: $\leq 3\%$
- Etap 2 w temp. 51 ° C: $\leq 3\%$
- Etap 3 w temp. 58 ° C: $\leq 3\%$
- Etap 4 w temp. 65 ° C: $\leq 3\%$

Właściwości w różnych temperaturach (ISO 6721-1, ASTM E2254 - DMA)

Moduł sprężystości przy zginaniu w temperaturze przechowywania próbek:

- +30 ° C > 750MPa
- +45 ° C > 650MPa
- +60 ° C > 450MPa

Temperatura kruszenia: \leq Minus 70 ° C

2. Dzień dobry w załączeniu przesyłam KARTA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Geokomórka (GCE) AT CELL COMFORT PLUS 003.125

Wyjaśnienia:

Przesłana karta produktu nie zawiera wszystkich parametrów podanych w SST.

Jednakże na podstawie podanych wybranych parametrów technicznych przedstawionej geokraty do dopuszczenia, jednoznacznie można stwierdzić, że nie spełnia ona stawianych jej wymogów.

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 286 ustawy PZP, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

ZMIANY SWZ

Treść przed zmianą:

12.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 15.09.2022 r.

14.1. Oferty wraz z Oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami składanymi wraz z ofertą należy złożyć w sposób opisany w rozdziale 8 niniejszej SWZ (komunikacja) w terminie do dnia 17.08.2022r. do godziny 09:00

14.3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 17.08.2022 r. do godziny 09:15, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Treść po zmianie:

12.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.09.2022 r.

14.1. Oferty wraz z Oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami składanymi wraz z ofertą należy złożyć w sposób opisany w rozdziale 8 niniejszej SWZ (komunikacja) w terminie do dnia 19.08.2022r. do godziny 09:00

14.3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 19.08.2022 r. do godziny 09:15, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Treść przed zmianą:

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą do dnia 15.09.2022r.

Treść po zmianie:

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą do dnia 17.09.2022r.

Zmiana SWZ wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Elżbieta Maszkiewicz

Zastępca Nadleśniczego

*(podpisano elektronicznym podpisem
kwalifikowanym)*

Załączniki

1. KARTA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Geokomórka (GCE) AT CELL COMFORT PLUS 003.125
2. Załącznik nr 1 do SWZ – po zmianie