Profil podłużny kanalizacji deszczowej



P.S.I.-EPI-Cad, Generator rysunków Profil Kontynuator 8.0
Nazwa pliku: AM0166_1PAK GLIWICE Projekt 1

UWAGI:

1. Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PVC-U SN8 SDR34 litych z wydłużonym kielichem, dostosowane do pracy na terenach objętych szkodami górniczymi do IV kategorii włącznie. Przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać z rur PE100 SDR17.
2. Przewody kanalizacji sanitarnej należy układać na podsypce i obsypce piaskowej o gr. min. 20cm.
3. Studnie kanalizacyjne należy posadowić na płycie żelbetowej o 20% większej od zewnętrznej średnicy dennicy monolitycznej studni.
4. Dokładną rzędną włączenia do istniejącej studni należy ustalić na etapie montażu.
5. Rzędne włazów studzienek należy dostosować do rzędnej projektowanego terenu.
6. Włazy studzienek w terenie zielonym winny wystawać 8-10cm ponad powierzchnię terenu.
7. Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w miejscach narażonych na ruch kołowy należy wyposażyć w pierścienie odciążające oraz włazy żeliwne o kl. obciążenia D400.
8. Wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie.
9. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego.
10. Przejścia przez studnie kanalizacyjne oraz wpusty, należy wykonać w rurze ochronnej.
11. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
12. Wymiary należy sprawdzić na budowie.
13. Rozpatrywać łącznie z innymi branżami.
14. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
15. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej
16. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie przed dokonaniem zamówień.
17. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
18. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty.



DETAL BIURO ARCHITEKTONICZNE
BIURO ARCHITEKTONICZNE "DETAL" SPÓŁKA Z O.O.
40-870 Katowice, Al. Bolesława Krzywoustego 4/1
NIP: 634-013-78-53 REGON: 273 407 676
e-mail: kontakt@biurodetal.pl

INWESTOR: **PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spółka z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150**

NAZWA I LOKALIZACJA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:
Przebudowa fragmentu terenu zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.o. w Gliwicach w aspekcie jej dostosowania do obsługi pojazdów komunikacji miejskiej o napędzie elektrycznym i hybrydowym 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
działki nr ewid.: 689, 692 ,690, 691, 692, obręb ewid. 0025 Kolej

TYTUŁ RYSUNKU: **PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Szafarz upr. nr SLK/1939/POOS/07 specjalność: instalacyjna bez ograniczeń	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Malik	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna Szwengiel-Budzyńska upr. nr SLK/2784/POOS/09 specjalność: instalacyjna bez ograniczeń	PODPIS:

FAZA:	BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PB	SANITARNA	25.06.2019	1:500/1:100	S.02

A3+2