

OGŁOSZENIE **O ZAPYTANIU OFERTOWYM**

(o wartości od kwoty 6 000 euro do kwoty 30 000 euro)

na podst. art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych uPzp – Dz.U. z 2017r., poz.1579 t.j.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Wydział przeprowadzający postępowanie:

Wydział Zarządzania Kryzysowego

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Utrzymywanie w sprawności technicznej, konserwacja i naprawy w 2018 r. 9 szt. awaryjnych ujęć wody zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy (ilość awaryjnych ujęć wody w ciągu roku 2018 r. może ulec zmniejszeniu).

Wykaz awaryjnych ujęć wody zawiera zał. Nr 1, natomiast zakres czynności zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu wykaz awaryjnych ujęć wymagających remontu, polegającego na wymianie styczników, wymianie kabli oświetleniowych i lamp hermetycznych, remontach wyłazu, itp. Prace te będą zlecane w oddzielnym trybie a płatność określana będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) przejęcia zobowiązań dotychczasowego użytkownika (m.in. takich jak opłaty z tytułu: dzierżawy gruntu ok. 16.000 zł, zużycia energii elektrycznej ok. 7.000 zł, badań próbek wody z ujęć ok. 5.000 zł, zużycia wody ok. 1.000 zł, itp.),
- b) prowadzenia dokumentacji (książki obiektu budowlanego, książki eksploatacji awaryjnych ujęć wody),
- c) przedkładania dwa razy w roku (jako podmiot korzystający ze środowiska) wykazu zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.02.2014 r. (Dz.U.2014, poz. 274) i uiszczanie wspomnianych opłat. Naliczenia dokonuje się w oparciu o zużytą wodę,
- d) podjęcia interwencji w czasie do 2 godz. od zgłoszenia w przypadku dewastacji, uszkodzenia lub zaśmiecenia terenu awaryjnego ujęcia wody,
- e) dysponowania urządzeniem do wypompowania wody z sieci (hydrant, węże),
- f) wykonywania prac/czynności w dni robocze w godz. 7:00 – 16:00,
- g) dysponowania minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń o napięciu znamionowym min. 1kV,
- h) dysponowania minimum jednym pracownikiem posiadającym przeszkolenie w zakresie dezynfekcji wody w ujęciach,
- i) przedstawienia referencji o należyтым wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł,
- j) dokumentowania przystąpienia do prac/czynności minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem prac poprzez osobiste dokonanie wpisu w rejestr wykonywanych prac znajdujący się w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, bud."C" pok. 200, a po zakończeniu prac powiadomić Zamawiającego telefonicznie (całodobowy nr tel. Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 52-58-59-888 – rozmowy rejestrowane),
- k) przekazywania Zamawiającemu w formie elektronicznej zbiorczego zestawienia czynności konserwacyjnych i napraw dokonanych w danym miesiącu (do pięciu dni po zakończeniu każdego miesiąca) na adres e-mail: wzk@um.bydgoszcz.pl

3. Oferta powinna obejmować:

- 1) cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
- 2) oświadczenie oferenta, że dysponuje pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia i zgody;
- 3) przedstawienia referencji o należyтым wykonaniu tożsamyh prac;
- 4) akceptację załączonego projektu umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Kryteria wyboru ofert:

cena oferty 100 %.

6. Termin wykonania zamówienia:

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- 1) Marcin Sokołowski - tel. 52-58-58-965, 608-340-870.
- 2) Mieczysław Wojtaś - tel. 52-58-58-974, 602-248-961,

8. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

upływa w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 15⁰⁰

9. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Bydgoszcz, dnia 4 grudnia 2017 r.
(data)

DYREKTOR WYDZIAŁU

Adam Dudziak
Adam Dudziak

(podpis dyrektora lub jego zastępcy
- zatwierdzającego treść dokumentu)

* niepotrzebne skreślić

INSPEKTOR

Robert Dobrosielski
Marcin Sokołowski

04.12.2017

KIEROWNIK REFERATU

Mieczysław Wojtaś
Mieczysław Wojtaś

7.12.2017

Kierownik Referatu

Wojciech Górski
mgr inż. Wojciech Górski

7.12.2017

Zastępca Dyrektora Wydziału

Robert Dobrosielski
Robert Dobrosielski

2017-12-07