

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania nr ZP.271.22.2024 pn.: „Modernizacja Przedszkola Nr 2 (zaplecze)”.

Informuję, że:

1) Do treści SWZ wpłynęło pytanie:

„Dotyczy – przedmiaru robót sanitarnych - poz.1.1.1.2 „ Wykonanie obudów oraz otworów rewizyjnych na każdej kondygnacji w celu późniejszego przeprowadzenia rurociągów instalacji freonowej dostawa oraz montaż jednostek wewnętrznych, ” – 1 kpl. Z uwagi na nieprecyzyjny opis pozycji , prosimy o wyjaśnienie, czy dostawa i montaż w/w jednostek wewnętrznych wchodzi w zakres wykonania? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości i parametrów urządzeń lub o przykładowe rozwiązanie”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że: dostawa i montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji nie wchodzi w zakres tego postępowania przetargowego.

Natomiast w zakres tego postępowania wchodzi zgodnie z Projektem Wykonawczym Branża sanitarna „Z2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI pkt 9 - Wykonanie przejść oraz obudów wraz z rewizjami dla pionów instalacji freonowej pod kolejne etapy inwestycji”.

- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Nie przedłuża się terminu składania, otwarcia ofert, terminu związania ofertą.
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

/-/

Marek Dziegciarczyk
Zastępca Burmistrza