

Pruszcz Gdański, dnia 06.02.2024 r.

Znak sprawy: ZP.271.4.2024 /20

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00067064

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Budowa oświetlenia przy ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2
- wnioski o wyjaśnienie treści SWZ
- wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

W dokumencie Projektu Technicznego – schemat, zestawienie montażowe w ostatnich trzech kolumnach opisane zostały roboty w postaci demontażu wysięgnika podwójnego, montażu wysięgnika i demontażu opraw led – 1 szt. każdej roboty. Natomiast w czynnościach w zakresie montażu słupów – oświetlenie znajdujących się w Przedmiarze robót znaleźć można zapisy o demontażu słupów, oprawy i wysięgnika – 1 szt. każdej roboty. Prosimy o doprecyzowanie kwestii związanej z dodatkowymi robotami demontażowymi. Prosimy o podanie przedmiotów demontażu wraz z ich dokładną ilością oraz lokalizacją.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać demontaż wysięgnika podwójnego wraz z dwoma oprawami LED na słupie nr 2/23/8 znajdującego się na skrzyżowaniu ulicy Goplany i ul. Obrońców Westerplatte (na wysokości słupa nr 1/3), następnie na tym samym słupie należy wykonać montaż wysięgnika pojedynczego (należy zakupić nowy wysięgnik L=1/1m) wraz z jedną oprawą (z demontażu), a drugą oprawę należy przekazać Zamawiającemu.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Na jakiej podstawie Zamawiający będzie weryfikował dobór zaproponowanych opraw oświetleniowych skoro na żadnym etapie ofertowania nie żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających odpowiedni ich dobór, tzn. kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 Umowa (wzór) – SWZ Tom IV Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu – przed ich zastosowaniem/wbudowaniem – wszelkich materiałów budowlanych, rozwiązań systemowych, urządzeń i wyposażenia, których zamierza użyć do wykonania Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że weryfikację zaproponowanych materiałów dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

W Projekcie Budowlanym oraz w Projekcie Technicznym, Zamawiający przedstawia dokładne parametry i właściwości, jakie powinny posiadać nowo zamontowane oprawy na przejściach dla pieszych. Prosimy o określenie koloru RAL dla nowych opraw.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nowo zamontowane oprawy na przejściach dla pieszych powinny być w kolorze "antracyt" – według palety barw RAL 7016 lub równoważny najbardziej do niego zbliżony.

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (<https://platformazakupowa.pl/pn/um/pruszczgdanski>).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel