SZATNIE

SZATNIE, MAGAZYNY

KUCHNIA

MAGAZYNY

KONSERW.SPRZ.MED.

ARCHIWUM

GAZY MED.

PRALNIA

ADMIN.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

ADMINISTRACJA

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

ARCHIWA

PRO MORTE

ROZDZIELNIA ELEKTR.

ADMINISTRACJA

ROZDZ. ELEKTR.

SZATNIE

FIRMA SPRZĄTAJĄCA

LEGENDA

- Wypust kablowy 230V AC
- Wypust kablowy 400V AC
- Kcr/ko kablowe typu KCU100H50 prod. Baks pod tynkiem/ stropem/ podłogą
- Kcr/ko kablowe typu KCU150H50 prod. Baks pod tynkiem/ stropem/ podłogą
- Kcr/ko kablowe typu KCU200H50 prod. Baks
- Drabinka kablowa typu DSP200H45 prod. Baks
- Przejście instalacji w ścianie
- h=3,0m Maszt odgromowy h=3,0m
- Kaseta sygnalizacyjno-kontrolna
- Przycisk wyłączenia pracy zasil. UPS-a

UWAGA: Do centrali wentylacyjnej należy doprowadzić sygnał z systemu SSP "wyłącz" w przypadku wykrycia pożaru

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania.
Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Wszelkie odstąpienia od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

PROJEKTOWANIE, DORADZTWO, NADZÓR BUDOWLANY, KOSZTORYSOWANIE, OPRACOWANIE PLANÓW BIOZ, OPRACOWANIE PLANÓW OCHRONY PPOŻ.				BRANŻA	ELEKTRYCZNA
"CONCEPT" Zdzisław Strachowiak ul. Bolesławowo 5, 63-840 Ostrów Wlkp. tel. 609 302 312 e-mail: zdzislaw.strachowiak@gmail.com				TEMAT OPRACOWANIA	Instalacja zasilania urządzeń - rzut przyziemia
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zdzisław Strachowiak	UPR.	UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR: 7242/4/93		OBIEKT	Pawilon I BAZ.01 Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie, ul. Poznańska 125A działka ewidencyjna 3220/63-4 Pleszew, obręb 0001 Pleszew miasto, ar. nr 72/32
SPRAWDZIŁ:					
DATA:				SKALA	1:100
GRUDZIEŃ 2023				DATA	11-2023
FAZA: PT PB				NR PROJ.	23-PS-22
				NR RYS.	E01
				NR KOP.	A
				STRONA	1/1