

Muszyna, dnia 13.03.2024 r.

Zp.271.10.2024
Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: **Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Muszyna.**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry, proszę o informację czy Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznych (np. nawierzchnia piaskowa, maty przerostowe) pod urządzeniami, które tego wymagają.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznej zgodnie z zapisami pkt III Opisu przedmiotu zamówienia dla inwestycji pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Muszyna, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ tj:

„III. Uwagi Zamawiającego:

Inwestycja obejmuje dodatkowo:

a) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o minimalnej grubości 20 cm wraz z obrzeżem elastycznym (bezpiecznym) po krawędzi strefy bezpiecznej w przypadku wysokości swobodnego upadku urządzenia $\geq 1,00\text{m}$ (···)”

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej podczas realizacji placu zabaw w Jastrzębiku na dz. ewid. nr 123/1.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
dr Jan Golba
Burmistrz MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)