



W/277/DST/24

Zamawiający:

Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69,
45-574 Opole
telefon: 77 456 25 69
e-mail: sekretariat@zk.opole.pl

Nr postępowania: RB/1/PN/2024

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna – art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”

Opole, dnia 13.06.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 6

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm. - „PZP”), Zamawiający udostępnia treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla ww. postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 184:

Czy Zamawiający dopuszczając w PFU zastosowanie do sorpcji zanieczyszczeń kwaśnych sorbent w postaci wodorotlenku wapnia/Ca(OH)₂, dopuszcza również jego nawilżanie wodą/zastosowanie technologii półsuchej?

Temperatura w trakcie oczyszczanie i po oczyszczeniu spalin metodą półsuchą będzie oczywiście na poziomie powyżej 130°C aby wyeliminować problemy związane z obecnością higroskopijnych związków w szczególności CaCl₂.

Dodatkowo w PFU występują zapisy o wodzie technologicznej co sugeruje dopuszczenie możliwość zastosowania technologii półsuchej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 184:

Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, należy dostosować technologię do jej zapisów: "do redukcji gazów kwaśnych (HCL, SOx, HF) metodą suchej sorpcji stosować suchy reagent w postaci wodorotlenku wapnia (alternatywnie kwaśnego wodorowęglanu sodu) i węgla aktywnego".

Pytanie nr 185:

Szanowni Państwo, działając na podstawie pkt 8.21 Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), jako wykonawca zainteresowany udziałem w Postępowaniu, zwracamy się z wnioskiem o dalsze wydłużenie terminu składania ofert w Postępowaniu, o którym mowa w pkt 11.1. SWZ, do dnia 05 sierpnia

Dofinansowano ze środków Funduszu Modernizacyjnego

2024 r. Powyższy wniosek motywujemy koniecznością uwzględnienia przez wykonawców zmian i wyjaśnień treści SWZ dokonanych przez Zamawiającego w pierwotnej dokumentacji Postępowania. Należy zwrócić uwagę, że część tych zmian i wyjaśnień nastąpiła później niż kolejna zmiana terminu składania ofert opublikowana w dniu 14 maja 2024 r. Po tej dacie doszło też do opublikowania przez Zamawiającego dodatkowych materiałów i wyjaśnień (miało to miejsce w dniu 28 maja 2024 oraz 03 czerwca 2024 r.), które wykonawcy chcący przygotować ofertę muszą szczegółowo przeanalizować. Nie ulega wątpliwości, że wnikliwe zapoznanie się z tymi materiałami przekazanymi przez Zamawiającego i uwzględnienie ich w przygotowywanych ofertach wymaga czasu, którego w obliczu obecnie wyznaczonego terminu składania ofert jest zbyt mało. Aktualna pozostaje również, podnoszona już w poprzednim wniosku, kwestia znacznego skomplikowania przedmiotu zamówienia, a to z uwagi na charakteryzowanie się przez teren inwestycji szczególnie trudnym podłożem (wysoki poziom wód). Jak już wskazywano, wymaga to od wykonawców przeprowadzenia kompleksowych i czasochłonnych analiz dokumentacji Postępowania oraz wykonania wstępnych założeń koncepcyjnych. Wobec powyższych okoliczności, dotrzymanie obecnie wyznaczonego terminu składania ofert stwarza wykonawcom zainteresowanym udziałem w Postępowaniu poważne trudności. Przedłużenie terminu składania ofert wydaje się zatem niezbędne, by umożliwić uwzględnienie w składanych ofertach wszystkich oczekiwań Zamawiającego i tym samym złożenie kompleksowych ofert w pełni spełniających potrzeby Zamawiającego wyrażone w ostatecznej wersji dokumentacji Postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 185:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.