

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania – znak DT/3/2023 – na realizację zamówienia pt. „Sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.” prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem internetowym :
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/767076>

Zmawiający informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców i zgodnie z poz.8.6. OPZ oraz §11.ust.10 Regulaminu udzielania zamówień w Średzkiej Wodzie Sp. z o.o. – w ramach komunikatu publicznego udziela poniższych odpowiedzi :

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza w pozycji 58-118 (zał. nr 6 armatura PE_PP_PEHD_rury) zaoferowanie złączek skręcanych PE/PP PN 10? Jeśli złączki będą użyte do rury z pozycji 1-8 powinny być użyte złączki PN10 ?

Odpowiedź : Tak, złączki skręcane – wyłącznie PN16.

Pytanie 2

Czy zamawiający w pozycji 9-19(zał. nr 6 armatura PE_PP_PEHD_rury) dopuszcza zaoferowanie kształtek wtryskowych PE100 SDR17?

Odpowiedź : Nie

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza w pozycji 50 tj. obudowa zaworu kątownego z frezem (zał. nr 6 armatura PE_PP_PEHD_rury) zaoferowanie obudowy innego producenta? Obudowy są kompatybilne z zawór kątowny z frezem De63x63 do siodła elektrooporowego?

Odpowiedź : Nie

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie. W zestawieniu ilościowym załączonym do przedmiotowego zapytania zamawiający jako pozycja nr. 1 wpisał "hydrant nadziemny GGG DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem h=2150 mm" w ilości 15 szt.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie który opis z załącznika nr. 7 odnosi się do wyżej wymienionych hydrantów.

W aktualnym "OPZ" hydranty nadziemne wyspecyfikowane są dwukrotnie.

Odpowiedź : Hydrant nadziemny z pozycji 1 według OPZ pkt.12.

Pytanie 5

Zamawiający w SWZ pkt. 7.3 b) wymaga aby zostały dołączone karty katalogowe do wyszczególnionych pozycji w zestawieniu. Czy chodzi o jakieś konkretne pozycje, czy też należy dołączyć karty katalogowe do wszystkich pozycji z zestawienia?

Odpowiedź: Karty katalogowe należy dołączyć do pozycji:

Załącznik nr 1 – pozycje od 48 do 50 i 119 oraz 123.

Załącznik nr 2 – pozycje 1-20 oraz od 59 do 68 .

Pozostałe pozycje na wezwanie Zamawiającego