



Wodociągi Kościańskie sp. z o.o.

Ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan Tel. 65 512 13 88, 65 512 74 20

Kościan dnia 04.06.2025 r.

Znak sprawy - ZP/26/22/2025/ZO

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
w zapytaniu ofertowym
pn.: „Sprzedaż, dostawa, rozładunek rur i armatury”

Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 04.06.2025 r., a także wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie warunków technicznych hydrantów nadziemnych DN 80 Rd=1250 , z uwzględnieniem klasy żeliwa korpusów.

Odpowiedź

Hydranty nadziemne mają spełniać następujące warunki:

- gwarancja na produkt 5 lat od daty sprzedaży
- ciśnienie robocze: PN16, średnica DN80,
- kolumna: stal nierdzewna AISI 304
- korpus górny i dolny hydrantu: wykonana z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
- połączenie korpusu górnego z kolumną za pomocą kołnierzy i śrub (nie dopuszcza się połączeń gwintowanych)
- kołnierz przyłączeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999
- grzyb odcinający całkowicie zwulkanizowany guma EPDM
- ochrona antykorozyjna: farbą epoksydową o min. gr. 250 µm na zewnątrz odporna na promieniowanie UV, części zabezpieczone antykorozyjnie odporne na środki dezynfekujące
- wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość powłoki antykorozyjne każdej dostarczonej sztuki
- odejścia hydrantu: min. dwa odejścia DN 75 mm;
- zamknięcie hydrantu: doszczelnienie grzyba zamykającego do mosiężnego (opcjonalnie stal



Wodociągi Kościańskie sp. z o.o.

Ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan Tel. 65 512 13 88, 65 512 74 20

nierdzewna lub brąz) gniazda umieszczonego w korpusie dolnym hydrantu (nie dopuszcza się zamknięcia hydrantu poprzez docisk grzyba gumowanego bezpośrednio do żeliwa).

Prokurent /-/ Tomasz Michalski