



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 363 249 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.404/0044/2020

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
KANCELARIA OGÓLNA

Bydgoszcz, 15.05.2020 r.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA

data wpływu 21-05-2020

nr wpływu

liczba załączników

data wpływu 21-05-2020

nr wpływu

liczba załączników

**Probiekt**  
**Pan Krzysztof Faleńczyk**  
**ul. Pagórek 12c/2**  
**85-360 BYDGOSZCZ**

**Dotyczy:** projektu przebudowy (modernizacji) ciągu spacerowego wzdłuż ul. 11 Listopada w Bydgoszczy

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, że uzgadnia plan zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy (modernizacji) ciągu spacerowego wzdłuż ul. 11 Listopada zgodnie z przedstawionymi rozwiązaniami na załączniku graficznym.

Informujemy, że w obrębie projektowanej nawierzchni zlokalizowany jest kanał sanitarny i deszczowy, dla których obsługi wymagany jest okresowy dojazd do studni specjalistycznego sprzętu ciężkiego. Podbudowa nawierzchni winna być dostosowana do przewidywanego obciążenia ruchem pojazdów.

W ramach przebudowy nawierzchni należy dokonać regulacji wysokościowej włączów studni kanalizacyjnych do poziomu projektowanej niwelety terenu. Prace powyższe należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MWiK, od którego należy uzyskać pozytywny pisemny protokół wykonanych robót.

Informujemy również, że w zakresie przebudowy ciągu spacerowego przewidywana jest budowa kanałów dopływowych i odpływowych z projektowanego zbiornika retencyjnego oraz kolektora połączeniowego. W związku z powyższym wymagana jest koordynacja prac projektowych i wykonawczych, a do przebudowy ciągu spacerowego należy przystąpić po zrealizowaniu naszej inwestycji.

Projekt drogowy przebudowy ciągu spacerowego należy zaopiniować w MWiK.

Otrzymują:

1. Adresat+plan syt.-wys.
2. Urząd Miasta Bydgoszczy  
Wydział Inwestycji Miasta  
ul. Grudziądzka 9-15  
85-130 BYDGOSZCZ
3. NRP
4. NIK
5. RT/RK a/a tel. 52 58-60-964

Członek Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

2020-05-21

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Jankowski