

IF. 271.14.9.2021

Dotyczy: trybu podstawowego p.n. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Milicz”.

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców o treści:

1. W nawiązaniu do postępowania, proszę o informację, jaką stawkę VAT powinni zastosować Wykonawcy? Zamówienie obejmuje zarówno roboty budowlane jak i zieleni ?
2. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunku poglądowego słupków ulicznych, które mają zostać zamontowane na ul. Wałowej oraz dokładnych wytycznych dla ogrodzenia panelowego (wymiar, kolor itp.).
3. Zwracamy się z prośbą o podanie przykładowego producenta kostki betonowej, ponieważ brak na rynku kostki betonowej o podanych w dokumentacji wymiarach 8x8x8 cm i 16x16x8 cm. Ewentualnie wnosimy o zamianę kostki na np. standardową Holland 20x10x8 cm.
4. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametrów bezpiecznej nawierzchni EPDM, tzn. kolor płyt i grubość, ponieważ są to podstawowe dane do wyceny.
5. Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnych parametrów drzew Robinii akacyjnej 'Umbraculifera' tj. obwód pnia i wysokość. Są to elementy niezbędne do prawidłowej wyceny.
6. Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza wykonanie ścian z betonu architektonicznego jako ścianki prefabrykowane.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1.

Zamawiający nie określa w dokumentacji postępowania stawki VAT stanowiącej element składowy ostatecznej ceny oferty. Obowiązek zastosowania właściwej stawki/stawek podatku VAT spoczywa na Wykonawcach, którzy ponoszą odpowiedzialność za treść oferty, w tym za metodę i poprawność obliczenia ceny.

Ad 2.

Uzupełnione w załączniku.

Ad 3.

Zamawiający nie może wskazać konkretnego producenta materiału. Zamawiający dopuszcza kostkę o wymiarach, kształcie i parametrach zbliżonych do tych wskazanych w specyfikacji, tj. dla kostki brukowej o wymiarach 8cm x 8cm, kostkę w kształcie kwadratu, brukową o wymiarach maksymalnych: 10x10 cm gr. 8 cm, powierzchnia młoteczkowana szara, antypoślizgowa oraz dla kostki brukowej o wymiarach 16x16, kostkę w kształcie kwadratu o wymiarach: 20x20 cm gr. 8 cm, powierzchnia młoteczkowana szara, antypoślizgowa.

Ad 4.

Nawierzchnia bezpieczna z płyt EPDM, krytyczna wysokość upadku HIC < 1,50 m, grubość płyty minimum 50 mm, kolor: Beige RAL 1001.

Ad 5.

Robinia akacyjowa 'Umbraculifera' wysokość około 180 cm.

Ad 6.

Tak, można zastosować ścianki prefabrykowane.

Pozostałe ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w robotę budowlaną pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania do SWZ oraz pobrali SWZ ze strony internetowej prowadzonego postępowania,
2. a/a.