



Długość wykopu pod kabel - 545 mb
Długość kabla z wejściem na słup - 639 mb

UKŁAD PRACY SIECI TN-C
WYŁĄCZENIE SZYBKIE ZASILANIA

Wiesław Ryszard Borowski
Zaręba ul. Wesola 10, 59-800 Luban
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

e-mail: elwibor@wp.pl
NIP 613-105-60-04 Regon 230875039

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków		
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GOŁA GRADKOWSKA DZ. NR 6, 8/1, 222 OBRĘB 0047		
Przedmiot rysunku	Schemat jenokreskowy.		
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:1
Sprawdzający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.	Data: 09.2022
			Rys. nr 3/E