

Grodków, dnia 20 lipca 2022 r.

GK.II.7230-1.49-2.2022.JB

ELWIBOR
Wiesław Ryszard Borowski
Zaręba, ul. Wesola 10
59-800 Lubań

dot.: wniosku w sprawie „Uzgodnienia budowy oświetlenia drogowego w pasie drogowym działek gminnych tj.: dz. nr 8/1 w miejscowości Gola Grodkowska”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.06.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu) Burmistrz Grodkowa informuje, że pozytywnie opiniuje trasę projektowanego oświetlenia drogowego w pasie drogowym dz. nr 8/1 w miejscowości Gola Grodkowska będącą własnością Gminy Grodków – zgodnie z załącznikiem graficznym, pod warunkiem, że zajmowany w trakcie budowy odcinek pasa drogowego po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Opinia ta nie zwalnia wykonawcy od uzyskania zezwolenia na zajęcie działki i ustanowienia służebności przesyłu na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi i uiszczenia związanych z tym opłat, co wymaga złożenia wniosku z określeniem powierzchni zajęcia pasa i powierzchni rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w w/w drodze wewnętrznej. Informuje się ponadto, że wykonawca robót zobowiązuje będzie opracować i uzgodnić z Burmistrzem Grodkowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych prac.

Załączniki:

1. Mapa zagospodarowania terenu - 1 szt.


Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a


Z up. BURMISTRZA

Waldemar Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PROJEKT BUDOWY SIECI KABLOWEJ
OSWIETLANIA DROGOWEGO ZOSTAŁ
WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI
PRZEPISAMI I NIE STWARZA UCIAZLIWOSCI
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DROG
PUBLICZNYCH ORAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK
SASIADUJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z INWESTYCJA



OSIĄGASZ ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
POWIERZCHNIĄ TERENU 1100 m²



"BUWIMOR" BORMISTEŻ GRODKÓWA
ul. Wolności 10, 59-800 Luban
59-800-317-589 tel/fax 6-757-248-267
Regon: 142463416 DO 7.10.2024 G.11.1730-1.187.16
Stwierdza się zgodność treści z
oryginałem z dn. 20.07.2022 r.

Data 20.05.2022 r.

Z up. BURMISTRZA

Waldemar Wójtowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyśław Ryszard Borowski
Zarządca ul. Wolności 10, 59-800 Luban
tel. 6-600-317-589

e-mail: dwb@bormistrz.pl
NIP 613-105-60-04 Regon 230875639

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodzów
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0.4KV OSWIETLANIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GOLA GRADKOWSKA DZ. NR 6, 8/1, 222 OBRĘB 0047
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.
Projektant	inż. Wiesław Borowski
Wydawca	mgr inż. Joachim Borowski
Skala:	1:1000
Data:	06.2022
Rys. nr	1/E

LEGENDA

- Numer dziolek
- Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm² + FeZn30x3 mm + DWR/5mm
- Rura ochronna DWK8110 lub SRS8110
- Projektowany słup oświetleniowy z oprawką oświetleniową LED
- Numer obwodu i stupa oświetleniowego
- Zakres opracowania
- Granice dziolek
- Szalka oświetleniowa SO-1
- Złote kable
- Wg. opracowania przez TAURON Dystrybucja S.A.
- Istniejący słup oświetleniowy

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW

- 1 6458733.68365619867 9303
- 2 6458760.16915619897 8029
- 3 6458786.71265619927 4626
- 4 6458813.31195619957 3054
- 5 6458839.85265619987 2790
- 6 6458865.1925620016.8592
- 7 6458866.44845620017.2779
- 8 6458866.59765620018.2648
- 9 6458892.92195620047.2792
- 10 6458896.48326200176.617
- 11 6458946.48326200176.617
- 12 6458963.00675620124.6877
- 13 6458968.6938620130.2202
- 14 6458973.05545620133.5278
- 15 6459003.07145620160.6340
- 16 6459033.19065620187.3103
- 17 6459063.26215620213.8017
- 18 6459093.26965620239.9649
- 19 6458885.17005620029.7900
- 20 6458884.41325620031.0555
- 21 6458879.45435620032.4358
- 22 6458866.59765620018.2648
- 23 6458866.44845620017.2779

UWAGI DOTYCZĄCE UKŁADANIA KABLA

- W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m / pod drogami prowadzić w rurach ochronnych typu DWK fi 75 lub fi 110
- Praca ziemna prowadzić zgodnie z przepisami i nadzorem
- Wskazać i oznaczyć miejsca i podziemnych
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.