

Grodków, dnia 21 lipca 2022 r.

ELWIBOR
Wiesław Ryszard Borowski
Zaręba, ul. Wesoła 10
59-800 Lubań

dot.: wniosku w sprawie „Uzgodnienia budowy oświetlenia drogowego w pasie drogowym działek gminnych tj.: dz. nr 298 i nr 341 w miejscowości Żelazna”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.06.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu) Burmistrz Grodkowa informuje, że pozytywnie opiniuje trasę projektowanego oświetlenia drogowego w pasie drogowym dz. nr 298 i nr 341 w miejscowości Żelazna będącą własnością Gminy Grodków – zgodnie z załącznikiem graficznym, **pod warunkiem, że zajmowany w trakcie budowy odcinek pasa drogowego po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.**

Opinia ta nie zwalnia wykonawcy od uzyskania zezwolenia na zajęcie działki i ustanowienia służebności przesyłu na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi i uiszczenia związanych z tym opłat, co wymaga złożenia wniosku z określeniem powierzchni zajęcia pasa i powierzchni rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w w/w drodze wewnętrznej. Informuje się ponadto, że wykonawca robót zobowiązuje będzie opracować i uzgodnić z Burmistrzem Grodkowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych prac.

Załączniki:

1. Mapa zagospodarowania terenu - 3 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a


Z up. BURMISTRZA
Waldemar Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PROJEKT BUDOWY SIECI KABLOWEJ
OSWIECZENIA DROGOWEGO ZOSTAŁ
WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI
PRZEPISAMI I NIE STWARZA UCIAZLIWOŚCI
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DROG
PUBLICZNYCH ORAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK
SĄSIADUJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z INWESTYCJĄ

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW

6 6461661.2230 5616787.9850
7 6461668.3972 5616827.5238
8 6461675.4070 5616866.8528
9 6461678.8144 5616888.1072
10 6461678.3638 5616892.1282
R11 6461680.8080 5616906.4194

GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSEM
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJĄCA
PRZEKSZTAŁCENIU - 629 m²



WIESŁAW BOROWSKI
Wiesław Borowski
59-100 Lublin, Toruńska 10, Włocławek 10
Regon: 141013104, NIP: 613-105-60-04

Stwierdza się zgodność treści z
oryginałem.

Burmistrz Grodków
Data: 20.05.2022 r.
49-200 Grodków, ul. Wojszkowska 49
Wojciech Wójcicki
Z up. Burmistrza
Wojciech Wójcicki
ZASTĘPCY BURMISTRZA

Wiesław Borowski
Załącznik nr 10, 13-500 Lublin
44. 6-608-317-389 tel./fax 7-737-248-267
e-mail: elwbor@wp.pl
NIP 613-105-60-04 Regon 230875639

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0.4KV OSWIECZENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŻELAZNA DZ.NR 298, OBREB 0077
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.
Projektant	inż. Wiesław Borowski
Wprowadzający	mgr inż. Joachim Borowski
Skala:	upr. nr 44/98/JG, DOS/NE/03/001 spec. instal.-elektr.
Data:	06.2022
Rys. nr	upr. nr 223/90/PW, WK/PJE/7163/02 spec. instal.-elektr.
1/E	

UWAGI DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA KABLA
- W przypadku zabawy lub składowania linii kablowych z innymi obiektami na odległość mniejszą niż 0.5 m / pod ciągami prowadzić w rurach ochronnych typu DUK II 75 lub 110
- Prace ziemne prowadzić ręcznie po zwiadowaniu / nadzorem
- Wskazywać urządzenia nadziemnych / podziemnych
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.

LEGENDA	
	Numer dzialek
	Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm ² + Fe2n30x3 mm + DVRø75mm
	Rura ochronna DUK II 75 lub 110
	Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową LED
	Numer obwodu i słupa oświetleniowego
	Zakres opracowania
	Granice dzialek.
	Skala oświetleniowa S0-1
	Złazce kablowe wg. opracowania przez TAURON Dystrybucja S.A.
	Istniejący słup oświetleniowy.

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW

1 6461442.9514 5616020.1497
2 6461442.0764 5616019.5872
3 6461440.7160 5616011.2271
4 6461437.7684 5616010.1588
5 6461430.8883 5615981.4580

24 kg carline DO 7.8 m
cat. 11, 9230-1, 48-5. var. 13
2 D 21.27. 2026

Z up. BURMISTRZA

“DOLBY”

55-11402-10491 (Rev. 6-55)

Stwierdza się zgodność treści z
oryginałem.

Dr. Józef B. Proski

2022.05.20

Wiesław Ryszard Borowski
Złotych ul. Wesoła 10, 59-800 Luban
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267











Zapęba ul. Wesola 10, 59-800 Luban
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

e-mail: elwibor@wp.pl

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków		
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSZCZOŚCI ŻELAZNA DZ. NR. 332, OBRĘB 0077		
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.		
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/JE/01/201 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:500
Zawdający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WK/P/JE/7163/02 spec. instal.-elektr.	Data: 06.2022 Rys. nr 2/E

UWAGI DOTYCZĄCE UL. OŻENIA KABLA
W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi elementami na odległość mniejszą niż 0,5 m, i pod drogią prowadzić wzdłuż osi osłonowych typy DVK 87 TS lub 110
Prace ziemne prowadzić ręcznie po zawiadomieniu i nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych i podziemnych
Układanie kabli ziemnego przeznaczonego zgodnie z przepisami

LEGENDA

	Numery dzialek
	Projektowany kabel YAKUS 4x35 mm ² +FeHx30x3 mm + DVPø3mm
	Przebieg słup oświetleniowy rura SRØ110
	Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetlającą LED
	Numer obwodu i słupa oświetleniowego
	Zakres opracowania
	Granice dzialek.
	Szafka oświetleniowa S0-1
	Złącze kablowe wg opracowania przez TAURON Dystrybucji S.A.
	Istniejący słup oświetleniowy

wy.

