

Czempin, dnia .....07.2024 r.

FZ.271.1.25.2024

**Postępowanie dotyczące zadania pn.:**

**Izolacja linii energetycznej przy ul. Kolejowej, wymiana energooszczędnej oświetlenia oraz budowa oświetlenia ścieżek edukacyjnych na terenie parku przy ul. Kasztanowej z budową monitoringu wizyjnego.**

Gmina Czempin na podstawie art. 284 ust 1 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytanie:

**Pytanie 1**

W zakresie izolacji linii energetycznej przy ul. Kolejowej.

Warunki likwidacji kolizji wydane przez Energa mówią między innymi o wymianie słupów. A załączona dokumentacja graficzna, wskazuje, że słupy mają mieć tę samą lokalizację. Według przepisów od skrajni jezdni musimy zachować 0,5 m- w tym momencie stare słupy znajdują się blisko pasa drogi. Przebudowa tej linii spowoduje nie spełnienie przepisu o skrajnej do krawędzi jezdni. Czy w związku z tym Zamawiający jest świadomy wejścia z nowymi słupami w chodnik? i Czy dopuści taką możliwość?


Warunki z Energa mówią także o wymianie przyłączy napowietrznych do odbiorców - Czy zamawiający potwierdza, że w zakresie prac Wykonawca ma skalkulować z tym związane koszty?

**Odpowiedź**

Aktualnie obowiązujące przepisy nie precyzują odległości słupa od skrajni jezdni. W związku z tym, Zamawiający informuje, że nowe słupy mają być umiejscowione w tym samym miejscu co stare słupy.

W warunkach technicznych zostały zawarte zapisy dotyczące przełożenia istniejących przyłączy napowietrznych i kablowych na nowe słupy, a nie dotyczące ich wymiany. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje wymiany przyłączy. Należy skalkulować wyłącznie koszty przełożenia przyłączy.

Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Kasprzyk  
Tel. 61/28-26-703, wew. 138  
[a.kasprzyk@ug.czempin.pl](mailto:a.kasprzyk@ug.czempin.pl)

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki