


POZIOM 0



LEGENDA – ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE, OSPRZĘT

	Łącznik instalacyjny pojedynczy, min. IP44 10A, 250V, p/t
	Łącznik instalacyjny pojedynczy, IP20 10A, 250V, p/t
	Łącznik instalacyjny schodowy, IP20 10A, 250V, p/t
SYSTEM PRZYWOŁAWCZY	
	Przycisk alarmowy
	Przycisk kasowania alarmu
	Sygnałizator

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Ozn.	Nazwa
A1	OPRAWA LED SIRIUS 280, 840, 2500lm, 24W, IP54
A2	OPRAWA LED SIRIUS 330, 840, 3400lm, 29W, IP54
A3	OPRAWA FLAT LED 595 WH, 840, 3300 lm, OPAL 31W, IP20, ramka do montażu n/t
B1	OPRAWA WALL LED, 840, 1000lm, OPAL, 11W, IP54, naścienna
C1	OPRAWA COSMO APEX 1060 /ŚCIANA/SUFIT/ 840, IP66 4000 lm 30W, opal
AW 1	OPRAWA AWARYJNA 1W/1H/SE/AT/WH
AW 2	OPRAWA AWARYJNA 1W/1H/SE/AT/WH IP65
EW 1	OPRAWA EWAKUACYJNA 2W/1H/SE/AT/WH

TEMAT:
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI BUDYNKU SOCJALNEGO DLA FUNKCJONARIUSZT SŁUŻBY WIEZIENNEJ PRZY UL. MONTELUPICH ORAZ TEALETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CZĘŚCI BUDYNKU PRZEZNACZONEJ DLA BIURA PRZEPUSTEK NA DZIAŁKACH NR 102 I 103, OBRĘB S-8, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Palej
upr. MAP/0205/PBE/22

BRANŻA: ELEKTRYCZNA; IMIE I NAZWISKO: PODPIS:

INWESTOR: Areszt Śledczy w Krakowie
ul. Montelupich 7
33-155 Kraków

OBIEKT: Budynek szatni przy Areszcie Śledczym w Krakowie na działce nr 102 i 103
obręb S-8, jednostka ewidencyjna Śródmieście

TYTUŁ: RZUT PARTERU
INSTALACJA OŚWIETLENIA; FAZA: PROJEKT
WYKONAWCZY

ZLECENIE: 2534/III/23; DATA: VI.2023; 1 : 50; NR RYS.: E_02

JUNAK BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE; PRACOWNIA PROJEKTOWA
Kraków, ul. Zakopiańska 9,
tel. (0-48-12) 269-27-71