



proj. TABLICA RPV w pom. gospodarczym



ist. rozdzielnia główna RG



- Uwaga:
- Należy wszystkim ramki paneli PV połączyć linką uziemiającą LgY 16mm², którą wprowadzić należy do budynku i włączyć do miejscowej szyny wyrównawczej.
 - Montaż wyłączników FPS1 i FPS2 w puszkach hermetycznych na zewnątrz pod dachem
 - Budynek jest obiektem o kubaturze nie przekraczającej 1000m³ dlatego nie wymaga obligatoryjnie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR"					
MARCIN KORŁUB					
Pracownia: 45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 204/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlub@poczta.onet.pl					
INWESTOR					
Gmina Łubniany					
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany					
INWESTYCJA					
Termomodernizacja budynku					
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jelowej					
OBJEKT					
BUDYNEK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JELOWEJ					
46-024 ŁUBNIANY, UL. WOJNOSCI 18, dz. 685/5, id. działki 160905_2.0068.AR_7.685/5					
TŁOŚĆ RYSUNKU					
SCHEMAT INSTALACJI PV					
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Hubert Waleśka	NR UPRAWNIENI:	128/82/OP	DATA:
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Hubert Waleśka	NR UPRAWNIENI:	OP/0596/POCE/10	DATA:
SYMBOL:					SYMBOL:
PROJEKT TECHNICZNY					PROJEKT TECHNICZNY
E-5					E-5

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.