

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: Trybu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji na „**Wymianę posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Waksmundzie**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 3:

Szanowni Państwo,

W związku z ukazaniem się przetargu prosimy o uszczegółowienie zapisów dotyczących nawierzchni posadzki sportowej opisanej w dokumentacji przetargowej.

Z uwagi na fakt, iż remontowana przez Państwa sala sportowa jest nowoczesnym obiektem sportowym wymieniana w nim nawierzchnia sportowa, która jest jednocześnie jej najważniejszym i najmocniej eksploatowanym elementem powinna zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownikom, którymi będą m.in. dzieci i młodzież szkolna oraz powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne. Nowa nawierzchnia musi być bezpieczna dla użytkowników hali oraz zadbać o prawidłowy rozwój układu stawowo-kostnego osób tam ćwiczących. Nadmieniamy, iż podłoga sportowa, to jeden z najważniejszych i najbardziej istotnych elementów składowych hali sportowej. Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniają certyfikowane nawierzchnie PCV posiadające aprobatę międzynarodowych związków sportowych. Z informacji uzyskanych od użytkownika wynika, iż dyscyplinami wiodącymi na ww. obiekcie są futsal i siatkówka. Zatem zasadne jest wymaganie posiadania przez nawierzchnie ww. certyfikatów w szczególności certyfikatu do futsalu.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest siatka z włókna szklanego tkanego wtopiona w strukturę wykładziny PCV, która zabezpiecza wykładzinę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi min. obuwem typu szpilki oraz osprzętem tj. stoliki, krzesła itp. oraz punktowym naciskiem. Na rynku dostępnych jest wiele produktów niskiej jakości, które posiadają jedynie drobne włókna rozproszone, tym samym wykładziny te nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne tj szpilki damskie, krzesła stoliki. W tej sytuacji konieczny jest zakup wykładziny ochronnej, co wiąże się z dodatkowym wydatkiem.

Zwracamy się zatem z zapytaniem dotyczącym nawierzchni sportowej:

1. Zamawiający w SWZ wskazał dokumenty/wymagania techniczne jakie ma spełniać wykładzina sportowa, wobec powyższego czy do oferty poza certyfikatem FIBA oraz IHF należy dołączyć certyfikat FUTSAL.

2. Czy wykładzina PCV powinna być zbrojona siatką z włókna szklanego, która zabezpiecza wykładzinę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi min. obuwem typu szpilki oraz osprzętem tj. stoliki, krzesła itp.?

Uprzejmie proszę o pozytywne ustosunkowanie się do powyższych pytań.

Oczekując na udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź nr 3:

Ad. 1. Zamawiający nie wymaga przedłożenia certyfikatu FUTSAL.



Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji na wymianę posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy
Szkołe Podstawowej w Waksmundzie

Ad.2. Zamawiający wymaga zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ aby wykładzina sportowa była wzmocniona siatką z włókna szklanego.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert oraz zakres powyższych wyjaśnień, które nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie zmieniają zakresu przedmiotu zamówienia i nie są istotne dla sporządzenia oferty Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert:

27 czerwca 2024r. godz. 10⁰⁰.

Termin otwarcia ofert:

27 czerwca 2024r. godz. 10³⁰.

Niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji zamówienia GPI-ZPI.271.1.12.2024.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

