

Janowice Wielkie 12.12.2022 r.

UG.7021. 5625. 84.2022.TCH

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Pełnomocnik: Pan Maciej Klajna

Odpowiadając na wniosek o wydanie technicznych warunków przyłącza do zbiorczej wodociągowej do nowo projektowanego budynku usługowego- Posterunku Policji w Janowicach Wielkich , na dz nr ew. 877/1, w Janowicach Wielkich , ustala

TECHNICZNE WARUNKI PODŁĄCZENIA OBIEKTU DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

- 1. Projekt techniczny przyłącza wodociągowego należy uzgodnić w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich.**
2. Zgłosić w tut. Urzędzie termin rozpoczęcia i zakończenia prac wraz z przedłożeniem potwierdzenia wpłaty kaucji zabezpieczającej na poczet należytego wykonania przyłącza w wysokości 1.000 zł. Kaucja po sporządzeniu protokołu odbioru podlega zwrotowi
 - a/ Przed wykonaniem wykopu (w obrębie przebiegu sieci wodociągowej należy punkt wpięcia fizycznie wytyczyć przy udziale przedstawiciela Gminy. Prace te prowadzone mogą być wyłącznie w dni robocze Urzędu Gminy , a wpięcie przyłącza do sieci najpóźniej do godz.. 10.00. Prace w tym miejscu winny być wykonywane wyłącznie ręcznie bez użycia sprzętu (koparki) , w celu wyeliminowania uszkodzenia istniejącego przyłącza wodociągowego.
 - b/ prace mogą być wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru zatrudnionego przez Inwestora oraz fizycznie przez firmę lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie do prowadzenia prac na sieciach wodociągowych. Uprawnienia powyższe przed rozpoczęciem prac winny być dostarczone do Urzędu Gminy. **Prace prowadzone w okolicach przebiegu istniejącego przyłącza wodociągowego winny być wykonywane w obecności pracownika gminy.** Integralną częścią niniejszych warunków technicznych przyłącza jest REGULAMIN PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO ZBIORCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ADMINISTROWANEJ PRZEZ GMINĘ.
3. Przyłączy należy wykonać z rur PE – HD i włączyć do istniejącego przyłącza wodociągowego prowadzącego do budynku ul. Rudawska nr 17, za pomocą opaski z nawiertką Ø90 w dz 877/1 (zestaw Hawlee) i dalej rurą Ø 50 do nowo projektowanej studni wodomierzowej przy granicy w/w działki . Lokalizacja punktu wpięcia winna być uprzednio uzgodniona z Urzędem Gminy na etapie fazy projektowej.
4. Rurę przyłącza /parametry 12 atmosfer/ należy ułożyć na głębokości 170 cm , poniżej terenu i oznakować niebieską taśmą izolacyjno - ostrzegawczą z wkładką

metalową. Miejsce zasuwu należy oznakować tabliczką wskazującą odległości przyłącza oraz nawiertki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. W studni wodomierzowej należy zamontować **zawór odcinający, wodomierz główny, zawór odcinający i dalej reduktor ciśnienia oraz zawór antyskażeniowy** zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od studni wodomierzowej rurą Ø32 poprowadzić przyłącze do nowo projektowanego budynku usługowego na dz 877/1 obręb Janowice Wielkie.

6. **Przed zasypaniem wykopu po ułożeniu rury - przyłącze zgłosić do częściowego odbioru technicznego . Należy przeprowadzić próbę ciśnieniową bezwzględnie przy udziale przedstawiciela Gminy.**
7. **Protokół odbioru wraz z dokumentacją fotograficzną przyłącza (podpisany przez Inwestora, Kierownika robót , Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Gminy należy przedłożyć w Urzędzie Gminy , w nieprzekraczającym terminie 3 dni od daty jego podpisania.**
8. **Do końcowego odbioru przyłącza należy dostarczyć oryginał geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .**
9. Po odbiorze końcowym i podpisaniu protokołu odbioru, w terminie 7 dni należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody oraz zgłosić wodomierz do zaplombowania.

W O J T G M I N Y
J A N O W I C E W I E L K I E
Kamil Kowalski

Pouczenie :

Brak /pismennego /zgłoszenia wpięcia do zbiorczej sieci wodociągowej i stwierdzenie przez Gmię pobóru wody bez zaplombowania urządzenia pomiarowego oraz bez umowy na dostawę wody traktowany będzie jako naruszenie art. 28 ust 1 ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i podlegać będzie karze grzywny w wysokości do 5.000 zł.

Sprawę prowadzi :
Tadeusz Chrzastowski
Inspektor UG
Tel 75 75 15 185 w.110

URZĄD GMINY

JANÓWICE WIELKIE
ul. Kolejowa 2, 58-520 Janówce Wielkie
tel./fax 75 75 15 124, 75 75 15 185, 75 75 15 285

Załącznik Nr 1 do warunków technicznych przyłącza wodociągowego

REGULAMIN PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO ZBIORCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ADMINISTROWANEJ PRZEZ GMINĘ

1. Właściciele nieruchomości przed wykonaniem przyłącza wodociągowego obowiązani są do:
 - wystąpienia do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłącza wodociągowego
 - pisemne powiadomienie Urzędu Gminy o terminie rozpoczęcia prac przyłączeniowych (data, godzina) wraz z dowodem wpłaty kaucji określonej w pkt. 3, z wyprzedzeniem 2 dniowym
 - ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w warunkach technicznych przyłącza wodociągowego
2. Prace przyłączeniowe do zbiorczej sieci wodociągowej muszą być wykonane po uprzednim fizycznym ustaleniu z Urzędem Gminy punktu wpięcia przyłącza do sieci wodociągowej:
 - a/ przez Firmę posiadającą doświadczenie w zakresie wykonawstwa przyłącza wodociągowego w terminie i godzinach ustalonych z Urzędem Gminy
 - b/ przez osobę fizyczną posiadającą doświadczenie do wykonawstwa przyłącza wodociągowego na poniższych warunkach:
 - prace polegające na bezpośrednim wpięciu do zbiorczej sieci wodociągowej (wykonanie wykopu w obrębie przebiegu zbiorczej sieci wodociągowej, wykonanie wpięcia do zbiorczej sieci wodociągowej), winny być planowane wyłącznie w dni robocze do godz. 10:00 i odbywać się przy udziale pracownika Urzędu Gminy lub w dni wolne od pracy, po otrzymaniu odrębnej pisemnej zgody Urzędu Gminy, na ściśle określonych warunkach
3. Inwestor najpóźniej 2 dni przed planowanym wykonaniem przyłącza wodociągowego, wpłaca na konto Gminy NR BGŻ BNP PARIBAS 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360, kaucję zabezpieczającą, na poczet należytego wykonania przyłącza w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych). Kaucja zabezpieczająca podlega zwrotowi w terminie do 3 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru przyłącza oraz złożenia przez Stronę pisemnego wniosku o zwrot kaucji, z podaniem nr konta na który kaucja ma być zwrócona. W przypadku wykonawstwa przyłącza prowadzonego przez osobę fizyczną określoną w pkt 2b niniejszego regulaminu, w przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej przy wykonaniu przyłącza wodociągowego i przerwie w dostawie wody dla mieszkańców, Gmina zleca usunięcie awarii firmie zewnętrznej, a koszty z tym związane pobierane są z kaucji zabezpieczającej wpłaconej uprzednio przez Inwestora. Z kaucji zabezpieczającej również pokrywane są koszty związane z dowozem wody dla mieszkańców i straty wody związane z awarią sieci wodociągowej.
4. Po wykonaniu przyłącza i odbiorze prac Inwestor udziela gwarancji powykonawczej w ilości 60 m-cy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru.
5. Użyte do budowy przyłącza materiały winny być fabrycznie nowe (Inwestor na żądanie Gminy winien okazać dowód zakupu materiałów (opaska z nawiertką, rura, itp.).
5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część warunków technicznych przyłącza.

Sporządził „
Tadeusz Chrzastowski
Inspektor UG Janówce Wielkie

03.11.2015 r

WOJ. GMINY
Janówce Wielkie
Remil Kowalecki
ZATWIERDZIA