

Janowice Wielkie 18.01.2023 r.

UG.7021.134.  2023.TCH**Komenda Wojewódzka Policji**  
**Ul. Podwale 31-33**  
**50-040 Wrocław**

Dotyczy : Państwa podania z dnia 05.01.2023 r., w sprawie wykonania hydrantu p/poż na dz nr ew.877/1 w Janowicach Wielkich.

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich **w y r a ż a z g o d ę** na montaż hydrantu p/poż. na dz nr ew. 877/1 obręb Janowice Wielkie na n/w warunkach :

- 1. Projekt techniczny przyłącza wodociągowego należy uzgodnić w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich.**
2. Zgłosić w tut. Urzędzie termin rozpoczęcia i zakończenia prac wraz z przedłożeniem potwierdzenia wpłaty kaucji zabezpieczającej na poczet należytego wykonania przyłącza w wysokości 1.000 zł. Kaucja po sporządzeniu protokołu odbioru podlega zwrotowi
  - a/ Przed wykonaniem wykopu ( w obrębie przebiegu sieci wodociągowej należy punkt wpięcia fizycznie wytyczyć przy udziale przedstawiciela Gminy. Prace te prowadzone mogą być wyłącznie w dni robocze Urzędu Gminy , a wpięcie przyłącza do sieci najpóźniej do godz.. 10.00. Prace w tym miejscu winny być wykonywane wyłącznie ręcznie bez użycia sprzętu ( koparki) , w celu wyeliminowania uszkodzenia sieci głównej wodociągowej.
  - b/ prace mogą być wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru zatrudnionego przez Inwestora oraz fizycznie przez firmę lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie do prowadzenia prac na sieciach wodociągowych. Uprawnienia powyższe przed rozpoczęciem prac winny być dostarczone do Urzędu Gminy. **Prace prowadzone w okolicach przebiegu sieci wodociągowej winny być wykonywane w obecności pracownika gminy.** Integralną częścią niniejszych warunków technicznych przyłącza jest REGULAMIN PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO ZBIORCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ADMINISTROWANEJ PRZEZ GMINĘ.
3. Przyłączy do hydrantu należy wykonać z rur PE – HD i włączyć do zbiorczej sieci wodociągowej Ø 180 (główniej magistrali wodociągowej Janowice Wielkie-Radomierz) w dz nr ew. 877/1 trójnikiem Ø180x Ø180x Ø90 wraz z zasuwą hydrantową do projektowanego hydrantu Ø80.
4. Rurę przyłącza /parametry 16 atmosfer/ należy ułożyć na głębokości 170 cm , poniżej terenu i oznakować niebieską taśmą izolacyjno - ostrzegawczą z wkładką metalową. . Miejsce zasuwę należy oznakować tabliczką wskazującą odległości przyłącza hydrantu , zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. **Przed zasypaniem wykopu po ułożeniu rury - przyłączy zgłosić do częściowego odbioru technicznego . Należy przeprowadzić próbę ciśnieniową bezwzględnie przy udziale przedstawiciela Gminy.**
6. **Protokół odbioru wraz z dokumentacją fotograficzną przyłącza (podpisany przez Inwestora, Kierownika robót , Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Gminy należy przedłożyć w Urzędzie Gminy , w nieprzekraczającym terminie 3 dni od daty jego podpisania.**
7. **Do końcowego odbioru przyłącza należy dostarczyć oryginał geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza .**
8. Ciśnienie robocze w zbiorczej sieci wodociągowej ±11 bar.

Sprawę prowadzi :  
Tadeusz Chrzastowski  
Inspektor UG  
Tel 75 75 15 185 w.110

  
**Z up. WOJTA GMINY****Milosz Kamiński**  
**ZASTĘPCA GMINY**