

RI.271.1.2025

Przemęt, dnia 22.01.2025 r.

Dotyczy: postępowanie na zadanie pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową obiektu fakultatywnego w Przemęcie”

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

Zamawiający, Gmina Przemęt na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zmienia treść SWZ:

1) pkt 4. „Opis techniczny” Projektu budowlanego – załącznik nr 9a SWZ w zakresie minimalnych parametrów nawierzchni:

Było:

Nawierzchnia winna być wykonana z dwóch rodzajów włókien tj.:

Włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min. 360 mikronów,
Włókno B – teksturyzowane, polietylenowe o grubości włókna min. 320 mikronów
Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

długość włókna min 30mm max 35mm
ilość pęczków min 17.400/m²
ilość włókien min 380.000/m²
waga całkowita nawierzchni min 4400 g/m²
waga włókna min 2500 g/m²
wyrwanie pęczka trawy min 65 N
włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min 360 mikronów, oraz
włókno B – teksturyzowane, monofilowe, polietylenowe o grubości włókna min 320 mikronów
dtex całkowity min 21. 000
rodzaj trawy: 100% polietylen
sposób produkcji: tuftowanie
wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem
pod trawą musi być zamontowana mata prefabrykowana o grubości min 12mm

Po zmianie:

Nawierzchnia winna być wykonana z dwóch rodzajów włókien tj.:

Włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min. 360 mikronów,

Włókno B – teksturyzowane, polietylenowe o grubości włókna min. 145 mikronów
Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

długość włókna min 30mm max 35mm

ilość pęczków min 17.400/m²

ilość włókien min 380.000/m²

waga całkowita nawierzchni min 3500 g/m²

waga włókna min 2500 g/m²

wyrywanie pęczka trawy min 50 N

włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min 360 mikronów, oraz
włókno B – teksturyzowane, monofilowe, polietylenowe o grubości włókna min 145 mikronów

dtex całkowity min 20.000

rodzaj trawy: 100% polietylen

sposób produkcji: tuftowanie

wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem

pod trawą musi być zamontowana mata prefabrykowana o grubości min 10mm

2) pkt 14.1.12. SWZ:

Było:

14.1.12. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2025 r. do godz. 10:00.

Po zmianie:

14.1.12. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2025 r. do godz. 10:00.

3) pkt 14.2.1. SWZ:

Było:

14.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2025 r. o godz. 10:30 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego.

Po zmianie:

14.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2025 r. o godz. 10:30 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego.

4) pkt 14.4.1. SWZ:

Było:

14.4.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu

składania ofert. W prowadzonym postępowaniu termin związania ofertą określono na dzień 28.02.2025 r.

Po zmianie:

14.4.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert. W prowadzonym postępowaniu termin związania ofertą określono na dzień 06.03.2025 r.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem
z up. WÓJTA
/-/ Waldemar Kalitka
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja o sposobie wysyłki:
Komunikat publiczny za pośrednictwem platformy zakupowej

Przygotowała:
Joanna Skrzypczak
Tel. 65 615 69 54 Pok. Nr 18