

**Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej  
Pionu Zabezpieczenia Logistycznego  
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)  
dla zadania pod nazwą :

**„Wymiana 3 zasuw podziemnych na przyłączy instalacji wody zimnej w obiekcie  
4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.”**

Do obowiązków Wykonawcy należy wymiana niesprawnych zasuw na instalacji zewnętrznej o głębokości ok 1,2 m w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 .

**W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:**

1. Wymiany zasuw przy bud nr 2 – lokalizacja i średnice na rys nr 1.
2. Wymiany zasuw pomiędzy bud nr 1 cz. V a bud nr 3- lokalizacja i średnice na rys nr 2.
3. Wymiany zasuw przy bud nr 3 – lokalizacja i średnice na rys nr 3.
4. Atesty dla zasuw do stosowania na zimnej wodzie użytkowej.
5. Montażu nowej zasuw o parametrach zbliżonych (ale nie gorszych) niż obecnie stosowanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania wytypowanej do wymiany części. Wszystkie części muszą być nowe i oryginalne (dopuszcza się wymianę na podobnego typu, lecz o nie gorszych parametrach z zastrzeżeniem, że będzie współpracował z pozostałymi elementami sieci).
6. Zakończenie usuwania wymiany zasuw na danym odcinku instalacji nie może przekroczyć 4 godzin.
7. Prace należy wykonywać w sobotę i niedzielę lub w tygodniu w godzinach popołudniowych..
8. Podane średnice są orientacyjne.

**Oferent przedstawi:**

1. Cenę kompleksową za:
  - wizję lokalną wraz z oceną stanu technicznego instalacji, średnic, rur
  - wykonanie wykopów wraz z zdjęciem humusu lub nawierzchni z kostki
  - demontaż istniejących zasuw/zaworów oraz niezbędnego osprzętu
  - montaż nowych zasuw/zaworów zakupionych przez Wykonawcę wraz z niezbędnym osprzętem
  - próba szczelności instalacji
  - zasypanie wykopów wraz z ubiciem warstw oraz odtworzeniem warstwy urodzajnej lub nawierzchni z kostki
  - nieplanowane prace konieczne do kompleksowego wykonania zadania

**UWAGA:**

1. W wycenie powyższych elementów należy uwzględnić usługę ich wymiany oraz utylizację zdemontowanych.
2. Referencje – dla prac o podobnym charakterze (minimum 2).
3. Udzielenie gwarancji na wymienione części – minimum 12 miesięcy (okres gwarancji poniżej 12 m-cy spowoduje odrzucenie oferty).

**Pozostałe postanowienia:**

- ✓ Zamawiający przewiduje realizację umowy do wysokości posiadanych środków.
- ✓ Termin realizacji: do 2 miesięcy.
- ✓ Termin płatności za wykonanie usługi minimum 30 dni od daty wystawienia faktury.
- ✓ Wystawienie faktury następuje za przegląd po jego dokonaniu, udokumentowany sporządzonym protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego.
- ✓ Zdemontowane elementy Wykonawca przekaże do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ofertę należy przesyłać przez platformę zakupową, w terminie wyznaczonym na platformie.

Osobami do kontaktu z ramienia Zamawiającego są:

Małgorzata Domańska – specjalista ds. sanitarnych tel. 261 660 649

Stanisław Jędrzycki – kierownik Grupy Obsługi Technicznej 693 309 913