

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

WIZP.271.2.2.2025

Kościerzyna, dnia 28.03.2025r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Modernizacja przedszkola przy ZSP nr 2 - Aktywny Maluch

Zamawiający informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. Proszę o informację o PIR SPADKOWY STROPODACH - brak info w projekcie odnośnie grubości/nie ma przekroju.

Zamawiający informuje, że docieplenie stropodachu nad salą 1.6 wykonać z płyty PIR grubości 10 cm. Warstwę spadkową wykonać na warstwie posadzki wykonanej na izolacji termicznej.

2. Co Zamawiający ma na myśli Projekt wewnątrz w formularzu ofertowym? W zakresie nie mamy projektu. Zamawiający załącza zaktualizowany formularz oferty.

Ponadto Zamawiający informuje, że w wycenie nie ujmować pozycji 83 przedmiaru branży architektonicznej (osadzenie balustrad - 7 szt).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 02.04.2025r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 02.04.2025r. o godz. 10:30. Ponadto zmianie ulega termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.05.2025r.

W związku z tym, iż powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zgodnie z art. 271 ust. 4 ustawy Pzp zostaje udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z upoważnienia Burmistrza

Daniel Młynarczyk
Zastępca Burmistrza