

Kozięgłowy, dnia 12.12.2023 r.

I.dz.505/2023  
nr uzg.85/12/2023

**Inwestor:**

**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu  
ul. Wilczak 51  
61-623 Poznań**

**Biuro Projektowe:**

**SD PROJEKT Sp. z o.o.  
ul. 28 Czerwca 1956 r. 392  
61-441 Poznań**

**Dotyczy: rozwiązania kolizji istniejących hydrantów przy ul. Gdyńskiej w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dotycząca drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) w Czerwonaku na odcinku od skrzyżowania z ul. Krętą do skrzyżowania z ul. Okrężną”.**

W dniu 24.11.2023 r. wpłynęło pismo nr SDP/WNo/1195/23\_619 z prośbą o wydanie warunków technicznych na przebudowę dwóch istniejących hydrantów nadziemnych na podziemne, ze względu na ich lokalizację w projektowanym chodniku, w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dotycząca drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) w Czerwonaku na odcinku od skrzyżowania z ul. Krętą do skrzyżowania z ul. Okrężną”. W odpowiedzi Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. nakazuje pozostawienie istniejących hydrantów, znajdujących się w pobliżu ul. Gdyńskiej 118 i ul. Gdyńskiej 102 w Czerwonaku jako hydranty nadziemne i określa likwidację kolizji z projektowanym chodnikiem, poprzez ich przebudowę polegającą na wyprowadzeniu hydrantów poza obręb projektowanego chodnika. Szczegółowe warunki przebudowy istniejących hydrantów przedstawiono poniżej:

1. Hydranty nadziemne należy przenieść poza obręb chodnika poprzez zastosowanie rury FF (króciec dwukołnierzowy) o średnicy DN 80 mm i długości 1000 mm, zamontowania nowej zasuwy oraz założenia drugiej rury FF o długości 300 lub 500 mm, w zależności od wymaganej odległości aby przenieść hydranty poza zakres chodnika
2. Schemat montażowy przebudowanych hydrantów wraz z zestawieniem wymaganych materiałów został przedstawiony na zał. nr 2



3. Roboty budowlane oraz przebudowę sieci wodociągowej należy wykonywać w sposób nie powodujący dłuższych przerw w dostawie wody. W przypadku braku możliwości wykonania prac budowlanych bez dłuższych przerw w dostawie wody, przed rozpoczęciem tych robót należy zgłosić to z 7 dniowym wyprzedzeniem do GPW Sp. z o.o. w celu ustalenia alternatywnego sposobu dostarczania wody dla mieszkańców na czas wykonywanych prac.
4. Roboty drogowe oraz przebudowa hydrantów nie może wpłynąć na obniżenie jakości świadczonych usług przez GPW Sp. z o.o. dla klientów objętych opracowaniem.
5. Prace budowlane opisane w punkcie 1 należy wykonywać pod nadzorem pracownika GPW Sp. z o.o.
6. Uzgodnienie ważne jest przez 3 lata
7. Biuro Obsługi Odbiorców Kozięgłowy ul. Piaskowa 1 tel. 061 812 80 11

Z poważaniem

*Tomasz Ficner*

**GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGOWE Sp. z o.o.**  
62-028 Kozięgłowy, ul. Piaskowa 1  
tel. 61 812 80 11  
NIP 7773235246, REGON 302606401  
KRS 0000491668

Sprawę prowadzi: Tomasz Ficner

email: [tomasz.ficner@gpwczerwonak.pl](mailto:tomasz.ficner@gpwczerwonak.pl)

tel. 727 587 981

Załączniki:

1. 1 egz. plan zagospodarowania terenu z lokalizacją hydrantów będących w kolizji z projektowanym chodnikiem
2. Schemat montażowy przebudowywanych hydrantów