

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 sekcja: 7.122.12.02.1.2
gm. Wieliczka 7.122.12.02.2.1
obręb (121905_5.0015) Koźmice Wielkie
działka 590/1

ID pracy: 6640.4468.2021

Układ odniesienia wysokości "Kronsztadt 86"
Układ wsp. poziomych "PL-2000"
Sytuacja zgodna z terenem na miesiąc lipiec 2021r

Wykonał:
Wojciech Hoffmann
GEODETA UPRAWNIONY
nr świadectwa 19486
Data: 08.07.2021r

Oświadczam, że operat techniczny zawieraający rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny
wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	6640.4468.2021
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie:	STAROSTA WIELICKI
Wykonawca prac geodezyjnych:	GEO-HOFF Usługi geodezyjne Wojciech Hoffmann
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:	6640.4468.2021_55661 z dnia 30.07.2021r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień kierownika prac geodezyjnych:	Wojciech Hoffmann upr. nr 19486
Klauzula operatu: P.1219.2021.5275 z dnia 30.07.2021r.	Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia Data: 30.07.2021r Wojciech Hoffmann GEODETA UPRAWNIONY nr świadectwa 19486

Legenda:
oznaczenie opis


- granica inwestycji (działki ewid.)
- W0 x proj. miejsce włączenia do sieci
- proj. wodociąg ppoż.
- DN80 rura żeliwna
- proj. hydrant

infrastruktura (nie objęta projektem):

- istn. wodociągowa
- istn. telekomunikacyjna
- projektowany budynek


obiekt	Budowa hydrantu na sieci wodociągowej. Lokalizacja Koźmice, działka nr ewid. 590/1, obręb 0015 Koźmice, jednostka ewid. 121905_5 Wieliczka
zespół	mgr. inż. Marcin Jacyszyn upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne II 2022r.
wyśnutek	S.00 UYP21rpt_h skala 1:500 arkusz A3 ramka 394 285
nazwa	Plan sytuacyjny

klauzula w oryginalnej skali (mapa przeskalowania) do 1:500



Hydrant nadziemny "80" /proj. UYP21RPT_H/ skala 1:25

nr	Nazwa
1	Hydrant nadziemny stały RD1250
2	Kolono stopowe DN80,
3	Króciec dwukołnierzowy długość 60cm DN80
4	Zasuwa klinowa zabudowa krutka DN80
5	Płyta pod zasuwę
6	Obejma do nawiercania kołnierzowa na rurę 160
7	Fundament pod hydrant i zasuwę
8	Trzebień teleskopowy
9	Skrzynka uliczna żeliwna na płyciepodkładowej 350x350 Ø120
10	Obsypka żwirowa odwodnienia hydrantu frakcji 2-16
11	Ostona odwodnienia hydrantu geowłókniną 200g/m2



obekt	Budowa hydrantu na sieci wodociągowej. Lokalizacja Kozmice, działka nr ewid. 590/1, obwód 0015 Kozmice, jednostka ewid. 121905_5 Wieliczka
mgr. inż. Marcin Jacyszyn upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne	II 2022r.
rysunek	S.01 UYP21rpt_h
skala	1:100
arkusz	A4
ramka	184 285
nazwa	Profil, detal.