

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową realizację w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia”.

Ilekoć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 17.09.2024 r., wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie wymiarów dla dźwigu osobowego. Wymiary 1800x1800 nie są typowe dla osób niepełnosprawnych. Nie jest to obiekt również szpitalny. Proponujemy, o wprowadzenie korekty zapisu dt wymiaru kabiny: 1400x1400.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie ze schematem zamieszczonym na str. 22 Części III – Opis przedmiotu zamówienia – PFU wymiary wewnętrzne kabiny wynoszą 1400x1400.

Z up. Burmistrza Śmigla
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga