



**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02
tel./fax (0-62) 747 31 02

www.jaraczewo.pl
e-mail: ug@jaraczewo.pl

Jaraczewo, dnia 1 lutego 2024 r.

P-zp.271.01.01.2024

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej w Zalesiu”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski/pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Czy posiadają Państwo projekt na przeniesienie instalacji gazowej?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że projektowany obiekt zasilany jest w gaz ziemny. Ze względu na rozbudowę istniejącą szafkę z zaworem odcinającym należy przełożyć na ścianę budynku zgodnie z projektem budowlanym (rozdziałem IV – projektem instalacji sanitarnej pkt 2.6).

Z uwagi na to, że projekt instalacji sanitarnej jest częścią projektu budowlanego i że Zamawiający posiada decyzję nr 780/2021 z dnia 05.11.2021 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, nie ma konieczności posiadania odrębnego projektu na przeniesienie instalacji gazowej.

J.W.

Pytanie nr 2

Czy zakup mebli jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i montażu tylko tych pozycji, które są wyszczególnione w dokumentacji kosztorysowej/ przedmiarze.