


SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA INST. PRZEZ PRZEGRODĘ



D _n	D ₁
DN	DN
15, 20, 25	40
32	65
40	80
50	80
65	100

UWAGA:

Przed doszczelnieniem tulei stalowej instalację gazową należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Spawy i luty instalacji wewnątrz tulei niedopuszczalne.

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA INSTALACJI GAZOWEJ PRZEZ PRZEGRODĘ		
OBIEKT	Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku szkoły 18-220 Czyżew, ul. Polna 5 dz.nr. 582/8	
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Dąbrowski uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej nr ewid. PDL/0045/POOS/14	PODPIS:
WYSOKIE MAZOWIECKIE 13.11.2020 r.	rys: 4	str: 21
INSTAL-FACH Robert Dąbrowski		Usługi Projektowo Wykonawcze Instalacji Sanitarnych ul. Jankowskiego 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie tel. 509 556 086