

Bądkowo, dnia 10.03.2022 r.

Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo
REGON 910866420

Nr postępowania RRG.ZPF.271.2.2022

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: Zamówienia publicznego na „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka wraz z zakupem wozu asenizacyjnego**”.

Na podstawie art. 284. ust. 6 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuję treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

Część I Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kujawce.

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę o informację czy dopuszcza się wykonanie urządzeń oczyszczalni (np. dekantery, ruszty napowietrzające, żurawiki, sitopiaskownik, stacja zlewca) ze stali AISI 316 lub AISI 304, zamiast stali duplex, ponieważ większość Producentów nie może zaproponować urządzeń w tym wykonaniu ze względu na brak w ogóle dostępności na rynku tego typu blach i niewiedzy o cenie rynkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń oczyszczalni (np. dekantery, ruszty napowietrzające, żurawiki, sitopiaskownik, stacja zlewca) ze stali AISI 316 lub AISI 304, zamiast stali duplex.