

Bydgoszcz, dnia 26.07.2022r.
WZP.271.47.2022.B

Nazwa i numer postępowania: „Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji boiska wielofunkcyjnego na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 11 listopada 4 w Bydgoszczy” – WZP.271.47.2022.B

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

1. PYTANIE:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z wysokością włókna min.12mm. Nadmieniamy, że zaproponowana zmiana jest niewielka w stosunku do wymagań Zamawiającego i nie wpłynie na jakość oferowanego produktu. Zmiana mieści się w tolerancji +-8%. Pragniemy zauważyć, że norma dopuszcza tolerancję +-10%. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z wysokością włókna min.12mm?

1. ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że dopuszcza do przetargu nawierzchnię z trawy o wysokości włókna min.12mm. Jednocześnie zamawiający informuje, że użytkownik preferuje nawierzchnię z trawy sztucznej o wysokości włókna 20 mm (czyli nawierzchnię o takich parametrach jak zużyta nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym przeznaczona do demontażu).

2. PYTANIE:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu raportu z badań na zgodność z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe. Informujemy, że w Polsce nie ma laboratorium posiadającego akredytację na powyższe badania. Laboratoria, które specjalizują się w przeprowadzeniu takich badań tj. Instytut Sportu czy ITB jednoznacznie odpowiadają, że nie posiadają akredytacji. Ponadto nawierzchnie sportowe zewnętrzne jako wyrób budowlany nie wymagają badań przez akredytowane laboratorium. Zatem przedstawienie raportu z badań przeprowadzone przez polskie laboratoria tj. Instytut Sportu czy ITB jest niemożliwe, pomimo faktu, iż w/w laboratorium specjalizuje się od lat w przeprowadzaniu takich badań. Mając powyższe na uwadze, prosimy o dopuszczenie do przetargu przedstawienie raportu z badań potwierdzającego zgodność parametrów trawy z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe?

2. ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że na etapie procedury przetargowej nie wymaga przedłożenia wskazanych w zapytaniu raportów. Natomiast na etapie wykonawstwa (przed wbudowaniem materiału) konieczne będzie przedstawienie raportów z badań potwierdzających zgodność parametrów trawy z normą EN 15330-1:2013 wykonanych przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe.

Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami:
Rafał Ciarkowski