

Dział Inwestycji i Remontów UŁ
90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68
e-mail: diir@uni.lodz.pl

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ
przeprowadzonej w dniu 24.11.2022r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Sarniej 2 - klatka 1. i klatka 2.”

(nr sprawy: 37/DIR/UŁ/2022)

Na podstawie art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający informuje o przebiegu wizji lokalnej.

Zamawiający zorganizował w dniu 24.11.2022 r., o godzinie 8:00, wizję lokalną dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego. Informacja o wizji lokalnej została zamieszczona na stronie internetowej platformy zakupowej UŁ w dniu 23.11.2022r. Na wizję lokalną zgłosił się jeden Wykonawca.

Ze strony Zamawiającego w wizji lokalnej uczestniczyli:

Krzysztof Michałak	- Kierownik Działu Inwestycji i Remontów UŁ
Szymon Dąbrowski	- Centrum Zarządzania Majątkiem UŁ
Jerzy Siwek	- Dział Gospodarki Energetycznej UŁ
Jacek Kujawiak	- Obsługa z CZM UŁ

Ze strony Wykonawców w wizji lokalnej uczestniczyli:

Wojciech Bigas	- Interno Serwis Sp. z o.o.
----------------	-----------------------------

..... -.....

W załączeniu lista obecności z wizji lokalnej

Poniżej Zamawiający przedstawia zapytania skierowane do Zamawiającego w trakcie wizji wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie: Czy należy pozostawić drzwi wychylne?
1. Odpowiedź: Tak, należy pozostawić drzwi wychylne do windy, należy zdjąć stare warstwy farby, odtłuścić i pomalować drzwi, wymienić ryglę, wymienić zwykłą szybę na szybę bezpieczną. Pełen zakres prac opisany jest w załączniku "Zał. nr 10a do SWZ_Dokumentacja techniczna_Sarnia 2".
2. Pytanie: Czy maszynownie jest do demontażu?
2. Odpowiedź: Tak, całe wyposażenie jest do demontażu, usunięcia i utylizacji. Pełen zakres prac opisany jest w załączniku "Zał. nr 10a do SWZ_Dokumentacja techniczna_Sarnia 2".

Odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego postępowania są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu i należy je uwzględnić sporządzając i składając ofertę.

Wizja lokalna została zakończona o godzinie 8:30

Protokół sporządził: Krzysztof Michalak

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Remontów Uł.

mgr inż. Krzysztof Michalak
upr. bud. nr LOD/0279/OWOK/05