

## Załącznik nr 2

Dane dotyczące zapotrzebowania energii:

Energia elektryczna (wartości maksymalne)		
Rodzaj energii	Sala gimnastyczna	Zaplecze szatniowo-sanitarne
Energia elektryczna (tylko oświetlenie)	3,25 kW	1,2 kW
Energia elektryczna (gniazda wtykowe i reszta)	4,0 kW	4,0 kW
Pompa ciepła	2,3 kW	9,5 kW
Wentylacja	1,5 kW	1,5 kW
Systemy c.o. i c.w.u.	1,5 kW	0,9 kW
RAZEM	12,55 kW	17,1 kW
Zasilanie agregatu membrany	10,0 kW	
ŁĄCZNE ZAPOTRZEBOWANIE	39,65 kW	

Zapotrzebowanie na energię cieplną	
Sala gimnastyczna	27 970 W
Zaplecze szatniowo-sanitarne	4 410 W
Przygotowanie c. w. u.	3 000 W
RAZEM	35 380 W

