

WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.13.2021

Bełchatów, 2021.08.16

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.08.2021 r.:

1. Dotyczy kanalizacji. Z uwagi na rozbieżności dokumentacji przetargowej, prosimy o określenie parametrów technicznych i materiału do studziennych wkładek.
2. Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający określił warunek uczestnictwa w przetargu dotyczący wykonania robót polegającym na budowie, przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 1 400 000,00 złotych.

Prosimy o zmianę wykazanie spełnienia warunku wykonania robót polegających na budowie, przebudowie nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 1 400 000,00 złotych.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, że do ofertowania należy przyjąć wkładkę z tworzywa z żywic poliestrowych lub poliuretanowych grubości minimum 4 mm i gęstości wkładki minimum 1,10 g/cm³.

Ad. 2

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej i podtrzymuje warunki uczestnictwa określone w specyfikacji warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania.

Przewodnicząca komisji przetargowej

mgr Ilona Ostrowska

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow>
2. a/a