

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2
tel. 65 512 13 88 (9)
NIP 6981836013 REGON 302300903
KRS 0000448261 BDO 000097866

Kościan, dnia 28.06.2023 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w postępowaniu przetargowym znak sprawy: K/A/26/8/2023/ZP

Sprzedż i dostawa do Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. rur i armatury

Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 27.06.2023 r., a także wyjaśnienie Zamawiającego:


Pytanie

W jakim SDR mają być Trójniki redukcyjne, pozycja 4, 5, 6, 7, 8 ?

Odpowiedź

Pozycje 4, 5, 6, 7, 8 (trójniki redukcyjne) z tabeli nr 1 mają być w SDR 17.

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Dawid Borowski