

Odpowiedzi i wyjaśnienia do wniosku z dnia 18.07.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.:

„Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój”

Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00408253/01 z dnia 2024-07-11.

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – zwana dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania i wnioski dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Proszę o określenie czy piłko chwyty w zadaniu 1 włókniarz na boisku sportowym za bramkami mają być wykonane z siatki PP czy tak jak piłkochwyty np w zadaniu 2 są wykonane z paneli 2D metalowych 6metrów wysokości czy w zadaniu 3 z paneli 2d - 4metrowych

Odpowiedź:

W zadaniu nr 1 piłkochwyty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w nowo wyznaczonych miejscach po obu stronach boiska, z wykorzystaniem istniejących konstrukcji. Na konstrukcjach należy zamontować nowe siatki PP o wysokości 8m na długość 24m.

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

.....
Kierownik Zamawiającego