



Gmina i Miasto Lwówek Śląski

al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88
sekretariat@lwowekslaski.pl, lwowekslaski.pl



Lwówek Śląski, dnia 10.10.2024 r.

IN.271.54.2024.SK/11

dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 2 (w trybie podstawowym z negocjami) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) na **ROBOTY BUDOWLANE pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Wykonawca wnosi, aby w Umowie wskazać, że treść obowiązku informacyjnego Wykonawcy dostępna jest na stronie www..... bądź w załącznikach do Umowy (Wykonawca dostarczy jego treść na etapie zawierania umowy).

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie widzi potrzeby wskazania powyższej treści obowiązku informacyjnego.

Pytanie nr 2:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający w związku z przedmiotem umowy identyfikuje konieczność zawarcia z Wykonawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w rozumieniu i na zasadach wskazanych w art. 28 RODO), a zatem czy w toku realizacji umowy Zamawiający zamierza powierzać dane osobowe, których jest administratorem (dane znajdujące się w dokumentacji i systemach, która będzie diagnozowana)? Czy Wykonawca w ogóle będzie miał dostęp do takich danych, a jeżeli tak, to na jakich zasadach jak nie na podstawie właśnie powierzenia?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie widzi potrzeby zawarcia z Wykonawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w rozumieniu i na zasadach wskazanych w art. 28 RODO).

Pytanie nr 3:

W dniu 8.10.2024r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców. W ramach odpowiedzi na pytanie nr 10 zamawiający istotnie zmienił treść przedmiotu zamówienia. Treść odpowiedzi brzmi: "Zamawiający wymaga aby dostarczone oprawy były widoczne w systemie i dawały możliwość zmiany parametrów oświetleniowych za pomocą posiadanej platformy. "Zatem oznacza to, że każda z opraw musi być wyposażona w specjalny sterownik. Jest to istotna zmiana przedmiotu umowy, gdyż dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia mówił że oprawy miały być wyposażone jedynie w gniazda ZGAHA ale bez specjalnych sterowników, a oprawy miały redukować moc zgodnie z wcześniej ustawionym harmonogramem. Proszę o potwierdzenie, że faktycznie

Zamawiający wymaga opraw wyposażonych w specjalny sterownik oraz że jest to uwzględnione w budżecie na przedmiotową inwestycje (jest to rozwiązanie dużo droższe)?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga, aby zastosowane oprawy umożliwiały komunikacją z istniejącym systemem sterowania. Oprawa musi mieć możliwość komunikacji z obecnym systemem w zakresie zdalnego odczytu i zmiany parametrów zastosowanych opraw. Zamawiający uwzględnił powyższą funkcjonalność w przedmiotowej inwestycji.

Burmistrz
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
/-/ Dawid Kobiałka

Sprawę prowadzi:

Sara Konicka, kontakt za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>

