



Unia Europejska



Brudzew, 23 stycznia 2024 roku

Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **Remont drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Brudzew-Brudzyń**
Numer referencyjny postępowania: RPI.271.2.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

w odpowiedzi z dnia 23.01.2024 zamawiający zmienił z geosiatki szklano-węglowej 120/200kN/m na geosiatkę szklaną o wytrzymałości 100/100kN/m.

Jednak nie usunął zapisów o folii i posypce, nadal sugerując produkt jedyne go producenta. Takie działanie jest niezgodne z ustawą antymonopolową a jednocześnie podnosi znacząco koszt zakupu takiej geosiatki.

Proszę zatem o zgodę na zastosowanie geosiatki szklanej 100/100kN/m lub geosiatki szklano-węglowej 120/200kN/m bez dodatkowych parametrów, które sugerowałyby produkt jedyne go producenta.

Geosiatka powinna spełniać wymagania normy PN-EN 15381tj. wytrzymałość i wydłużenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.