

Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w jednostkach Policji garnizonu mazowieckiego

L.p.	Jednostka	Moc umowna [kW]	Uwagi
1	Komenda Miejska Policji w Płocku al. Kilińskiego 8	180	Zamontować baterię kompensacji mocy biernej pojemnościowej o co najmniej 10 stopniach regulacji.
2	Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul 11-go Listopada 37/59	500	Zamontować baterię kompensacji mocy biernej pojemnościowej o co najmniej 10 stopniach regulacji.
3	Laboratorium KWP w Radomiu ul. Limanowskiego 95	45	Zamontować baterię kompensacji mocy biernej pojemnościowej stałą (bez regulacji).
4	Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku ul. Zglenickiego 42,	styczeń-marzec: 35 kW	Zamontować baterię kompensacji mocy biernej pojemnościowej o co najmniej 5 stopniach regulacji.
		kwiecień: 40kW, maj: 30kW	
		czerwiec-lipiec: 25kW	
		sierpień: 30kW	
		wrzesień: 35kW	
		październik: 40kW	
		listopad, grudzień: 35kW	

Na podstawie załączonych pomiarów parametrów energii elektrycznej w wyżej wymienionych jednostkach należy dobrać kompensator mocy biernej pojemnościowej.

Zamontować i uruchomić urządzenia do kompensacji mocy biernej w objętych zamówieniem jednostkach Przekazać Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Zamontowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, rok produkcji 2017, pochodzić z krajów unii Wykonawca udzieli gwarancji na uzyskanie efektu kompensacji w stosunku do kosztów ponoszonych przez W przypadku nie osiągnięcia zamierzonych efektów Wykonawca na własny koszt wymieni urządzenie Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferenta wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia.

Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia a nie przewidziane w ofercie obciążają Wykonawcę. Wymagany okres gwarancji - 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru.