

I PIĘTRO

LEGENDA

CSP	– centrala sygnalizacji pożaru ujęta w projekcie parteru (ETAP I)
CSP2	– panel wyniesiony
	– HTKSHekw /YnTKSYekw1x2x0,8
- - - - -	– HDGS 2x2,5
	– czujka dymu
	– czujka dymu i temperatury
	– ręczny ostrzegacz pożarowy
	– element kontrolno–sterujący
	– wskaźnik zadziałania
UTA	– Urządzenie transmisji alarmu pożarowego wg indywidualnego uzgodnienia z Komendą Straży Pożarnej
ZPS	– Zasilacz pożarowy
Kpoż.	– trzymacz drzwiowy

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	**Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.**
Inwestor:	**Szpital Kliniczny im. Dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr J. Babińskiego.**
Adres:	**ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków**
Projektował:	mgr inż. Rafał Góra nr Upr.: MAP/0315/POOE/13
Opracował:	mgr inż. Mateusz Figa
Tytuł:	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SSP - ETAP III

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
04.2022	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	-	E.09